

















LEGENDA EPS	LEGENDA NZS
 Ústředna EPS	 Ústředna ozvučení
 opticko-kouřový hlásič	 reproduktor podhledový, 6/3/15/0,75W, 128°/4kHz
 termo-diferenciální hlásič	 reproduktor sloupkový 50/25/12/5/6,25W, 126°/4kHz
 tlakový hlásič	 reproduktor skříňový 6/3/15/0,75W, 55°/4kHz
 sířena se zábleskovým majákem	 reproduktor tlakový 25/12/5/6,75W, 25°/4kHz
 K1PQ klíčový trezor požární ochrany	
 QPPO obslužné pole požární ochrany	
 TABLO zobrazovací tablo	
 zábleskový maják - nástěnné provedení	
 vstupné výstupní modul	
 Průstup o úroveň výše	
	LEGENDA KABELOVÝCH ROZVODŮ
	----- 1x2x0,8 Následová linka 1
	----- 1x2x0,8 Následová linka 2
	----- Návazná zařízení EPS linka N7

linky EPS a NZS pro prvky v 1NP  
vedeny v podlaze 2. NP  
bez označení prostupy ke  
konečným prvkům

1. NP - Instalace EPS, NZS