

Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

Prvek:	Profilovaná dřevěná obložková dvevní zárubeň	Označení prvku:	D1-13
Základní rozměr:	200 × 118, obložka š 16, hloubka 16 (s obložkami 23) cm		
Umístění:	mezi místnostmi 119 a 118		
Popis:	Dřevěná zárubeň s profilovanými obložkami, zřejmě pro dvoukřídlé dveře (kování ani stopy po něm nezachovány).		
Materiál:	měkké dřevo,		
Povrchová úprava	bílý olejový nátěr		
Zasklení:	ne		
Kování:	ne		
Datace:	1. polovina 20. století		
Technický stav:	poškozeno		
Poznámky:			
Počet snímků:	4		
Autor listu:	Jiří Bláha	Datum:	prosinec 2021



Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

Prvek:

Profilovaná dřevěná obložková dvevní zárubeň

Označení prvku:

D1-13

Obrazová příloha inventarizační karty

