



- nadzemním podlaží a průduch je uzavřen přezdívkou ve 2,6 m od půdice.
9. Průduch o průřezu 400x400 mm s půdící ve druhém nadzemním podlaží. Průduch vede od půdice přímo cca 1,2 m a dále uhýbá v úhlu cca 20° a po asi 0,5 m v úhlu 45° po přezdívkou 2,6 m od půdice.
  10. Původně zřejmě jedno nebo dvouprůduch s půdící ve druhém nadzemním podlaží o průřezu 700x400 mm ukončený přezdívkou 2,6 m od půdice. V jeho stěně bližší vstupu do budovy je instalovaná azbestocementová trubka, ve které je osazena Al H-400 ohebná vložka o průřezu 130 mm se sopouchem na toaletách vpravo při vchodu do budovy.
  11. Zbylá část komínového průduchu o průřezu cca 180x150 mm v délce 1,4 m, ve kterém je torzo komínové Al H-400 ohebné vložky o průřezu 130 mm délky 1,4 m.
  12. Al H-400 ohebná vložka o průřezu 130 mm ukončená přezdívkou ve druhém nadzemním podlaží s půdící v prvním nadzemním podlaží v prostoru sociálního zařízení restaurace. Průduch je ve druhé nadzemním podlaží „zasekán“ do obvodové zdi, nelze ověřit jeho průchodnost



