




ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VZT č.1




ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VZT č. 2




ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VZT č. 3




ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VZT č. 4



ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VZT č. 5




ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VZT č. 6




LEGENDA:

- VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD 60°C
- VYTÁPĚNÍ - ZPÁTEČKA 40°C
- FILTR
- MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA
- KULOVÝ KOHOUT
- VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- OBĚHOVÉ ČERPADLO
- AUTOMATICKÝ OMEZOVAČ PRŮTOKU

ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VZT č. 25






ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VZT č. 26



POZICE:

- 31** - ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO M=1000 kg/hod, H= 3 m.v.s. např. GRUNDFOS MAGNA1 25-40, Pmax.=56 W, I=0,45 A, U= 1x230 V
- 32** - ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO M=500 kg/hod, H= 3 m.v.s. např. GRUNDFOS ALPHA1 15-40 130, Pmax.=18 W, I=0,18 A, U= 1x230 V
- 33** - ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO M=500 kg/hod, H= 3 m.v.s. např. GRUNDFOS ALPHA1 15-40 130, Pmax.=18 W, I=0,18 A, U= 1x230 V
- 34** - ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO M=500 kg/hod, H= 3 m.v.s. např. GRUNDFOS ALPHA1 15-40 130, Pmax.=18 W, I=0,18 A, U= 1x230 V
- 35** - ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO M=500 kg/hod, H= 3 m.v.s. např. GRUNDFOS ALPHA1 15-40 130, Pmax.=18 W, I=0,18 A, U= 1x230 V
- 36** - ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO M=500 kg/hod, H= 3 m.v.s. např. GRUNDFOS ALPHA1 15-40 130, Pmax.=18 W, I=0,18 A, U= 1x230 V
- 37** - ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO M=500 kg/hod, H= 3 m.v.s. např. GRUNDFOS ALPHA1 15-40 130, Pmax.=18 W, I=0,18 A, U= 1x230 V
- 38** - ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO M=500 kg/hod, H= 3 m.v.s. např. GRUNDFOS ALPHA1 15-40 130, Pmax.=18 W, I=0,18 A, U= 1x230 V

+ 0.000 = 250,100 m n. m.		Souřadný systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv	
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p.100, Česká Lípa		ADRESA STAVBY: Berkova ul. č.p.100, 470 01 Česká Lípa	
INVESTOR:  Město Česká Lípa Nám. T.G. Masaryka č.1, 470 01 Česká Lípa DIČ: CZ00260428		Č. ZAKÁZKY: 2021-009 DATUM: 12/2022	PARÉ:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  DigiTry Art Technologies s.r.o. Vodčářova 2449/5, 180 00 Praha 8 IČ: 01930249		HLAVNÍ PROJEKTANT:	
PROJEKTANT ČÁSTI:  DigiTry Art Technologies s.r.o. Vodčářova 2449/5, 180 00 Praha 8 IČ: 01930249		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI: Petr Vitek VYPRACOVAL: Matěj Sekyra	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DPS:	ČÁST: Zařízení vytápění a chlazení
NÁZEV PŘÍLOHY: SCHÉMA ZAPOJENÍ VZT OHŘÍVAČŮ		INDEX ČÁSTI: D.1.4.4 FORMÁT: 8xA4	REVIZE: - MĚŘITKO: - Č. PŘÍLOHY: 8