



Váš dopis zn.:

ze dne: 1.3.2022

Naše značka: **O22690031510/UTPCL/Ro**

Vyřizuje: **Jan Rozum**

Datová schránka: **7rf9ns**

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 31.3.2022

Pan
Ing. Tomáš Keppert
[keppert@tzb-projekt.eu]

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. čp. 100, Česká Lípa
Účel vyjádření:	k dokumentaci a realizaci stavby
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Česká Lípa
	Část obce: Česká Lípa
	Katastrální území, parcelní číslo: Česká Lípa, 114, 173 a 126
Žadatel:	Ing. Tomáš Keppert
Adresa, tel., e-mail	keppert@tzb-projekt.eu
Investor:	Město Česká Lípa
Projektant:	TZB Projekt - Ing. Jiří Kolář
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)
Napojení přípojek na stávající VHI	SVS

Popis navrženého řešení:

Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno z vodovodního řadu LT 80 novou vodovodní přípojkou z **HDPE 63x5,8mm (DN 50)**. Celková délka vod. přípojky je **7,0 m** z toho na veřejné části **6,5 m**.

Stará nevyhovující vod. přípojka bude na náklady investora odpojena provozem vodovodů Česká Lípa (p. Nemlein – 487 521 521) na základě objednávky. Vodoměrná sestava bude umístěna v 1 PP v technické místnosti dle standardů provozovatele vodovodu. Nikoli jak je uvedeno v předložené PD. Vodovodní přípojka bude vybavena trasovací páskou pro možnost následného vyhledání a v celé délce uložena do nezámrzné hloubky (1200 mm). Potřeba pitné vody pro objekt v množství: **Qd= 20,548m³/den, Qh_{max}= 1,8 m³/hod.** Této potřebě odpovídá vodoměr **Qn 2,5**. Vnitřní požární voda bude zajištěna v max. množství 0,6 l/s. Jako zdroj vnější požární vody budou využity požární hydranty umístěné na nám. T.G. Masaryka.

Odkanalizování je řešeno samostatnou splaškovou kanalizační přípojkou v ul. Berkova do stávající kanalizační přípojky napojené do stoky BE 800/1200. Nová přípojka bude provedena z KGPVC 200 v celkové délce 3,4 m a osazena jednou kontrolní šachtou o průměru 600 mm. Do této kontrolní šachty

Typ 21

strana 1 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



jsou zaústěny dvě dešťové přípojky. Dešťové vody jsou svedeny ještě dvěma samostatnými dešťovými přípojkami v ul. Berkova a Zámecká, které jsou patrné z předložené PD.

S obsahem dokumentace stavby
souhlasíme
za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Napojení nové vodovodní přípojky a nové osazení vodoměru bude provedeno provozem vodovodů, **p. Nemlein – tel. 487 521 521** z unifikovaného materiálu Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. včetně osazení šoupátkového přípojkového uzávěru a vod. sestavy s vodoměrem Qn 2,5 s typovým držákem a zpětným ventilem na základě objednávky. Vodoměrná sestava bude zabezpečena proti zamrznutí a poškození.

Nové napojení kanalizačních přípojek bude provedeno provozem kanalizací, **p. Sucharová – tel. 702 240 811** z unifikovaného materiálu Severočeských vodovodů a kanalizací na základě objednávky.

Po realizaci nové vodovodní přípojky provedené výhradně a pouze provozovatelem, odběratel od provozovatele obdrží:

1. *Předání prací na vodovodní síti formou potvrzeného formuláře „Objednávka a předání prací na vodovodní síti“.*
2. *Doklad o technickém stavu vodovodní přípojky – revize vodovodní přípojky.*
3. *Výkaz o osazení vodoměru – montážní list.*
4. *Čestné prohlášení plátce DPH obdrží SČVK (pouze v případě, že chce odběratel sníženou sazbu DPH).*
5. *Prohlášení o shodě.*

Po realizaci nové kanalizační přípojky provedené výhradně a pouze provozovatelem, odběratel od provozovatele obdrží:

1. *Předání prací na kanalizační síti formou potvrzeného formuláře „Objednávka a předání prací na kanalizační síti“.*
2. *Doklad o technickém stavu kanalizační přípojky – revize kanalizační přípojky.*
3. *Čestné prohlášení plátce DPH obdrží SČVK (pouze v případě, že chce odběratel sníženou sazbu DPH).*
4. *Prohlášení o shodě.*

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti. Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Pítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
165

Jan Rozum
útvár technicko provozní činnosti