



1.4 KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ S TUKOVÝM FILTREM A S OSVĚTLENÍM
S PŘÍVODEM VZDUCHU
2850x2350 - 435mm
ODVOD ø500
PŘÍVOD 2xø400
PRŮTOK ODVOD 4000m3/h
PRŮTOK PŘÍVOD 4000m3/h
TLAK ZTRÁTA ODVOD 135 Pa
TLAK ZTRÁTA PŘÍVOD 146 Pa
PŘÍKON PRO OSVĚTLENÍ 110W
HMOTNOST 248 Kg

/	Č.REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
	001	2022-03-31	Výchozí vydání

<div><div><div>KL-PLAN</div><div>projektový ateliér</div></div></div> <div><div></div><div><div>KL-PLAN s.r.o.</div><div>T: +420 777821078</div><div>klplan@seznam.cz</div><div>www.klplan.cz</div></div></div>		<div>REKONSTRUKCE BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY</div> <div>ZŠ ŠPIČÁK, UL. 28. ŘÍJNA 2733, ČESKÁ LÍPA</div>				
		D. 1.4.2. VZDUCHOTECHNIKA				
		POHLED NA NAPOJENÍ DIGESTOŘE				
HIP: Ing. Libor Kubát ±0,000= 280,600 m.n.m BPV ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián VEDOUcí DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián	Investor	Město Česká Lípa	PARÉ ČÍSLO:			
		Nám. T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa				
		IČ 00260428				
	Místo stavby	Česká Lípa				
	Kraj	Liberecký				
	Číslo zakázky	17-2021/LK-ST	ČÍSLO VÝKRESU:			
	Měřítko	1 : 50				
	Účel PD	Dokumentace pro realizaci stavby	03			