



LEGENDA

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 70/55°C
- - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ
- 21VK-600/1000 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VK
- 2S HYGIENE VK-600/1000 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ HYGIENE VK
- TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE S ODDĚLENÝM ČIDLEM
- RS ROHOVÉ ŠROUBENÍ
- (5) HODNOTA PŘEDNASTAVENÍ VENTILU
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PEX-AL-PEX.
- ROZVODY BUDOU VEDENY V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI PŘED JEJÍ BETONÁŽÍ.
- ROZVODY BUDOU ZAIZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ O MIN TL 20mm

/	Č. REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
	001	2022-03-31	Výchozí vydání



KL-PLAN
projektový ateliér



KL-PLAN s.r.o.
T: +420 77821078
klplan@seznam.cz
www.klplan.cz

**REKONSTRUKCE BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY
ZŠ ŠPIČÁK, UL. 28. ŘÍJNA 2733, ČESKÁ LÍPA**

D. 1.4.4 VYTÁPĚNÍ

SCHEMA ZAPOJENÍ

HJP:	Investor	Město Česká Lípa	PARE číslo:
	Ing. Libor Kubát	Nám. T. G. Masaryka č. p. 1. 470 336 Česká Lípa	
		IC 00260428	
	Místo stavby	Česká Lípa	
	Ing. Daniel Florián	Liberecký	
	Číslo zakázky	T7-2021/LK-ST	
	VEDOUČÍ DÍLČÍ ČÁSTI:		Číslo výkresu:
	Ing. Daniel Florián		02
		Dokumentace pro realizaci stavby	