

Příloha technické zprávy č.1

Popis zařízení			Specifikace										Energie - celkem				Poznámka
číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění	Počet	Průtok vzduchu	Otáčky	Elektrický výkon	Napětí	Elektrický Proud	Elektrické krytí	Topný výkon	Chladicí výkon	Zvlhčovací výkon	Výkon	Topný výkon	Chladicí výkon	Zvlhčovací výkon	
			ks	m3/h	1/min	kW	V	A	-	kW	kW	kg/h	kW	kW	kW	kg/h	
Zař. č. 1 - Větrání sociálních zázemí (1.NP a 2.NP) - odvod vzduchu.																	
1.01	Úsporný střešní ventilátor s EC motorem 315	SO 01 L - Střecha SO 01 P - Střecha SO 03 L - Střecha SO 03 P - Střecha	4	1 700	1 170	0,093	230	0,41	IP 44	-	-	-	0,37	-	-	-	Ovládání samostatným tlačítkem (dodávka elektro) + spínací hodiny týdenní provoz (dodávka elektro)
1.02	Úsporný střešní ventilátor s EC motorem 355	SO 02 L - Střecha SO 02 P - Střecha	2	3 260	1 490	0,316	230	1,32	IP 44	-	-	-	0,63	-	-	-	Ovládání samostatným tlačítkem (dodávka elektro) + spínací hodiny týdenní provoz (dodávka elektro)
1.03	Úsporný střešní ventilátor dvouotáčkový 500/160	SO 03 ŠL - Střecha SO 03 ŠP - Střecha	2	490	2 670	0,048	230	0,40	IP 44	-	-	-	0,10	-	-	-	Ovládání společným tlačítkem s osvětlením nebo pomocí pohybového čidla (dodávka elektro)
1.04	Malý radiální ventilátor 175	SO 01 P - Střední WC	3	155	1 250	0,026	230	-	IP 44	-	-	-	0,08	-	-	-	Ovládání samostatným tlačítkem (dodávka elektro)
CELKEM													1,18	0,00	0,00	0,00	
Zař. č. 2 - Větrání sprch a šaten (1.NP) - odvod vzduchu.																	
2.01	Úsporný střešní ventilátor s EC motorem 400	SO 03 ŠL - Střecha SO 03 ŠP - Střecha	2	4 255	1450,00	0,467	230	1,96	IP 44	-	-	-	0,93	-	-	-	Ovládání samostatným tlačítkem (dodávka elektro) + spínací hodiny týdenní provoz (dodávka elektro)
CELKEM													0,93	0,00	0,00	0,00	
CELKEM pro všechna zařízení													2,11	-	-	0,00	