

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

231.2.3/A/10

Váš dopis zn.:	---
Ze dne:	23.09.2021
Spisová značka:	MUCL/25576/2021/OŽP/Vos
Č. j. dokumentu:	MUCL/102411/2021
Vyřizuje:	Bc. Miroslava Voslařová
Telefon:	487 881 101
Počet stran dokumentu:	4
Počet listů příloh:	0
Datum:	29.09.2021

R O Z H O D N U T Í

Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 23.09.2021 podalo:

Město Česká Lípa, zastoupené odborem rozvoje města a investic MěÚ Česká Lípa, IČ 00260428, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona a dle ustanovení § 67 správního řádu

v y d á v á s o u h l a s

ke stavbě, která může ovlivnit vodní poměry:

"Oprava atletického stadionu vč. fotbalového hřiště na městském stadionu v České Lípě – SO 04 - umělé osvětlení" na částech pozemků parc. č. 982/1 a parc. č. 982/29 vše v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa, okres Česká Lípa, kraj Liberecký,

v tomto rozsahu:

Jedná se o stavbu osvětlení fotbalového hřiště navržené uvnitř atletického stadionu v České Lípě. Napojení na distribuční síť elektrické energie bude provedeno u stávající trafostanice. Pilíř s elektroměrovým rozvaděčem bude vzdálen cca 11 m od koryta Ploučnice. Kabele NN budou rozvedeny uvnitř areálu do 4 nových stožárů umělého osvětlení (výška 28 m). Osvětlení bude součástí revitalizace atletického areálu a fotbalového hřiště.

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax.: 487 832 208
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
nám. T.G. Masaryka 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: podatelna@mucl.cz

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Ploučnice od toku Svitávka po Robečský potok“ ID OHL_1020, útvar podzemních vod „Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice“ HGR ID 46500 a „Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále“ HGR ID 47300, číslo hydrologického pořadí 1-14-03-0540-0-00.

Záměr bude prováděn ve stanoveném záplavovém území toku Ploučnice, ř.km 36 a v území se středním povodňovým ohrožením. Stavba se nachází mimo vymezenou aktivní zónu záplavového území.

Orientační určení polohy stavby: X 978 374 Y 726 149

II. Stanoví podmínky souhlasu:

1. Pokud dojde ke změně v dokumentaci výše uvedené stavby, kterou vypracoval Ing. Lukáš Doležal v 05/2021 (situace stavby, půdorys hřiště – osvětlení, v 09/2021), bude tato změna konzultována a odsouhlasena Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem.
2. Práva třetích osob a organizací zůstanou výstavbou nedotčena. Veškeré případné škody uhradí investor stavby dle platných předpisů.
3. Během výstavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
4. Platnost rozhodnutí **2 roky**.
5. Budou dodrženy podmínky správce vodního toku, tj. Povodí Ohře, s.p. uvedená ve stanovisku ze dne 24.09.2021 pod č.j. POH/45917/2021-2/032300:
 - Technické provedení stavby (kabeláž, rozpojovací skříň atd.) bude navrženo a provedeno v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Stavba musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu při zaplavení vodou.
 - Stavba musí být navržena a provedena v souladu s § 9 odst. 1 písm. g) a odst. 5 písm. a) a d) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění (tzn., že při posuzování odolnosti stavby musí být zohledněna i zatížení konstrukcí vzniklá při průchodu a po opadnutí velké vody).
 - V záplavovém území vodního toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov

Odůvodnění:

Dne 23.09.2021 podal zástupce žadatele žádost o souhlas vodoprávního úřadu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- stanovisko správce vodního toku, tj. Povodí Ohře, s.p. ze dne 24.09.2021 pod č.j. POH/45917/2021-2/032300,

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax.: 487 832 208
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
nám. T.G. Masaryka 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: podatelna@mucl.cz

- dokumentace "Oprava atletického stadionu vč. fotbalového hřiště na městském stadionu v České Lípě – SO 04 - umělé osvětlení", kterou vypracoval Ing. Lukáš Doležal v 05/2021 (situace stavby, půdorys hřiště – osvětlení, v 09/2021).

Na stavbu "Oprava atletického areálu a fotbalového hřiště na městském stadionu u Ploučnice v České Lípě" bylo vydáno samostatné závazné stanovisko dne 01.02.2021 pod spis. MUCL/1483/2021/OŽP/Vos.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad posoudil podklady podané žádosti a došel k závěru, že s předloženým návrhem lze souhlasit, protože prováděním stavby ani jejím užíváním nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Podmínky souhlasu byly stanoveny, protože veřejným zájmem je v tomto případě ochrana povrchových vod a vodního útvaru a jejich dodržení je nezbytné pro ochranu kvality vody a koryta bezejmenného vodního toku. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu stávajícího sportovního areálu, není stavba v rozporu s cíli uvedenými v Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, se stanoviskem účastníka řízení a stanovisky dotčených orgánů a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a stanoviska účastníka řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jednoduchou věc, rozhodl vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 11 vodního zákona bezodkladně.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Bc. Miroslava Voslařová
referent vodního hospodářství

Obdrží:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Česká Lípa, zastoupené odborem rozvoje města a investic MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
zastoupení pro: Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Na vědomí:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1