



Napěťová soustava : TN-C-S (1/N/PE; 230V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

Základní : Izolací, kryty a přepážkami

Při poruše : Rozvaděč PRSSZ a řadič SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistíci prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Investor:

Město Česká Lípa

Nám. T.G.Masaryka č.1

470 36, Česká Lípa

IČO: 00260428

DIČ: CZ00260428



Generální projektant:

MIDAKON s.r.o.

Na Návsi 18/4

620 00, Brno

IČO: 08927677

DIČ: CZ08927677



Na Návsi 18/4, Brno, 620 00

IČO: 089 27 677

email:midakon@midakon.cz

# D PDPS

|   |                 |                                    |   |   |   |
|---|-----------------|------------------------------------|---|---|---|
| Zodp. projektant:<br>Ing. Luděk Obrdlík   |                 | Kontroloval:<br>Ing. Luděk Obrdlík | Zhotovitel dokumentace:<br><br><b>PK SSZ Obrdlík</b><br>Ing. Luděk Obrdlík<br>Ečerova 3, 635 00 Bm<br>Tel.: 543 232 880 |   |  |
| Vypracoval:<br>Ing. Luděk Obrdlík   |                 |                                    |   |   |   |
| Investor: Město Česká Lípa  |                 |                                    |   |   |   |
| Místo:<br>Česká Lípa  | Stupeň:<br>PDPS |                                    | Datum:<br>11/2021   | Počet A4:<br>2x A4                      |   |
| Akce:<br><b>REKONSTRUKCE LÁVKY 28. ŘÍJNA V ČESKÉ LÍPĚ</b><br>Objekt: <b>SO 103 - CHODNÍK PŘES ULICI<br/>PURKYŇOVA</b> |                 |                                    |   | Měřítko:<br><br>Číslo zakázky:<br>21 18 | Paré:   |
| Název:<br><b>NAPÁJENÍ SSZ</b>   |                 |                                    |   | Č. výkresu:<br><b>D.1.1.3.9</b>         |   |