



## LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAŽE.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ HT A PVC.
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%



Č. REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
001	2022-03-31	Výchozí vydání

<b>KL-PLAN</b> projektový ateliér		<b>REKONSTRUKCE BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ ŠPIČÁK, UL. 28. ŘÍJNA 2733, ČESKÁ LÍPA</b>	
KL-PLAN s.r.o. T: +420 777821078 klplan@seznam.cz www.klplan.cz		<b>D. 1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b>	
HlP: Ing. Libor Kubát ±0,000– 280,600 m.n.m BPV ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián VEDOUcí DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián		<b>PŮDORYS 1.NP-KANALIZACE</b>	
Investor		Město Česká Lípa	
Místo stavby		Nám. T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa	
Kraj		IČ 00260428	
Číslo zakázky		Česká Lípa	
Měřítko		Liberecký	
Účel PD		17-2021/LK-ST	
		1 : 100	
		Dokumentace pro realizaci stavby	
		ČÍSLO VÝKRESU: <b>03</b>	