

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Plně určený sp. znak písemnosti: 91.3 -

Skartační znak/lhůta: A/10

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/41867/2023/ORMI/MH

Č. j.: MUCL/65887/2024

Počet listů: 2

Počet příloh/počet listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Martina Hofmanová

Telefon: 487 881 257

Datum: 16.05.2024



celivp24v00d4t

Doplnění zadávací dokumentace č. 4

V souvislosti se zadávacím řízením na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „**Modernizace veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa – I. etapa**“ zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) pod ev. č. VZ2024 – 007584 a vedenou na profilu P24V00000003 zadavatel na základě dotazu dodavatele doplňuje zadávací dokumentace ve smyslu § 99 zákona následovně:

Dotaz:

„Žádáme tímto o upřesnění požadovaného typu napájecího zdroje. Nikde jsme se nedočeli, jakým protokolem mají svítidla komunikovat pomocí NEMA nebo Zhaga konektorem? Prosíme o odpověď a prodloužení termínu na odevzdání, neboť to považujeme za velmi důležité technické upřesnění zadávací dokumentace“

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že svítidla musí být připravena s konektorem ZHAGA nebo NEMA pro komunikaci dle protokolu D 4i. Svítidla včetně driveru a konektoru musí být certifikována pro D 4i.

Toto upřesnění zadávací dokumentace č. 4 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

V souvislosti s doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23.5.2024 do 12:00 h.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:

Martina Hofmanová, DiS.
referent veřejných zakázek