



Šířka výkopu bude provedena s ohledem na počet uložených kabelů.

Opravy narušených stávajících povrchů mimo oblast hlavní výstavby budou provedeny příslušným dodavatelem stavebního objektu.

Při křížení nebo souběhu kabelů VO s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

Název akce :

Lávka Svárov - Kopeček - prodloužení komunikace

Investor :

MĚSTO ČESKÁ LÍPA

Městský úřad
náměstí T. G. Masaryka 1/1
470 01 Česká Lípa 1



Název části / objektu :

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Ozn.části / objektu :

SO 401

ELPRO LIBEREC, spol. s r.o.	Vypracoval	M. Dymokurský		zak. číslo	235004
	Zodp. projektant	Ing. J. Staněk		datum	02/2023
	Techn. kontrola	V. Martínek		stupeň	DUSP
	Investor	MĚSTO ČESKÁ LÍPA		měřítko	1:20
Barvířská 12, Liberec 3 Tel.: 485 104 773 e-mail: elpro@elproinvest.cz	Příloha : VZOROVÉ ŘEZY - VEDENÍ VO			č. přílohy: D.2.5	paré: