

Spis. zn.: MUCL/35339/2024/ORMI/KB

Č. j.: MUCL/108744/2024

Počet listů: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Ing. Karolína Bůžková

Telefon: 487 881 293

Datum: 21.08.2024



celivp24v00kyr

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Demolice městského nádraží, Česká Lípa“ zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), vedenou na profilu zadavatele pod č. P24V00000094 zadavatel ve smyslu § 98 a § 99 zákona zadavatel odpovídá na písemný dotaz dodavatele následovně:

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že vybourání proběhne na -0,30m pod okolní terén. Je vybourání podlahy 1.NP zahrnuto v položce č. 26

Odpověď č. 1

Ano, vybourání podlahy je zahrnuto v položce č. 26 původního Soupisu stavebních prací. Nyní, po níže uvedené změně v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se jedná o položku č. 27.

Dotaz č. 2

Poskytne zadavatel fotodokumentaci vnitřních prostorů?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel nedisponuje jinou fotodokumentací stavby, než která je uvedena v zadávací dokumentaci v příloze č. 1 – Projektová dokumentace.

Změna zadávací dokumentace

Dotaz č. 3

Zcela chybí položka na nákup ornice. Bude doplněna?

Odpověď č. 3

Zadavatel doplnil do Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr položku č. 4 - zemina pro terénní úpravy – tříděná o objemu 391,500 tun.

Dotaz č. 2

Dle našich propočtů je nesoulad mezi odvozem vybouraného materiálu na skládku a součtem všech poplatků za uložení na skládce. V položkách poplatků za uložení na skládce chybí cca 400 tun.

Odpověď č. 2

Zadavatel chybně uvedl počet tun odpadu v položce č. 34 (nově položka č. 35). V Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr došlo tedy u položky č. 35 k navýšení množství tun.

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, protože považuje stávající lhůtu za dostatečně dlouhou pro to, aby mohli potenciální účastníci zpracovat nové informace a připravit nabídku.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 včetně příloh je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Příloha č. 1 – Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Za správnost:

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Ing. Karolína Bůžková
referent veřejných zakázek

Bc. Karolína Bůžková



Digitální podpis:
21.08.2024 08:07