



Váš dopis zn.:
ze dne: 21. 12. 2020
Naše značka: SCVKZAD89799/OTPCLI/PS
Vyřizuje: **Ondřej Pospíšil, DiS.**
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 26. 1. 2021

Město Česká Lípa
náměstí T. G. Masaryka 1/1
470 01 Česká Lípa

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Oprava atletického areálu a fotbalového hřiště na Městském stadionu u Ploučnice
Účel vyjádření:	K dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Česká Lípa
	Část obce: Česká Lípa
	Katastrální území, parcelní číslo: Česká Lípa, p.p.č. 982/1
Žadatel:	Město Česká Lípa – Ing. J. Pešek
Investor:	Město Česká Lípa
Projektant:	Ing. Hana Ševčíková
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření	-
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

V místě stavby se **nacházejí** vodohospodářské sítě provozované naší společností (splašková kanalizační stoka DN 800). Tato VH síť má zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění stanovené ochranné pásmo 2,5 metru od vnějšího líce potrubí, včetně ovládacích armatur vodovodu.

Stavbou dochází ke křížení nové vnitřní kanalizace se stávající stokou. Při křížení bude dodržena ČSN 736005 a ČSN 733050 zemní práce - v uvedeném OP stoky, bude kopáno ručně.

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení stávajících VH sítí. Vytýčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem je nutné objednat u naší společnosti (kontakt pro kanalizaci: Dana Sucharová tel. 702 240 811; dana.sucharova@scvk.cz). O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho typu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.

Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána



náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů Česká Lípa oznámeno ukončení stavebních prací.

Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení a **ke kontrole pokládky nové kanalizace před záhozem.**

Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno provozu vodovodů a kanalizací Česká Lípa. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných VH sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.

Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude předáno na oddělení technickoprovozní činnosti Česká Lípa p. Rozum – 487 521 521 minimálně 30 dní po realizaci stavby.**

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu námi provozovaných vodních zdrojů.

Za předpokladu, že výše uvedené podmínky budou zakotveny do příslušného souhlasu či rozhodnutí, souhlasíme s jeho vydáním.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

185

Ondřej Pospíšil, DiS.
oddělení technickoprovozní činnosti