

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Plně určený sp. znak písemnosti: 91.3 -

Skartační znak/lhůta: A/10

Městský úřad Česká Lípa
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1
470 01 ČESKÁ LÍPA 1

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/53722/2024/ORMI/MH

Č. j.: MUCL/151875/2024

Počet listů: 2

Počet příloh/počet listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Martina Hofmanová, DiS.

Telefon: 487 881 257

Datum: 21.11.2024



Změna zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „**Modernizace veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa – III. etapa**“, zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) pod ev. č. VZ2024 – 057308 a vedenou na profilu P24V00000116, zadavatel na základě dotazů dodavatelů provedl ve smyslu § 99 zákona následující změny zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

*Chtěli bychom se informovat, zda formát pro světelně technické výpočty uvedený v bodě 6.1.1 ZD je uvedený správně? Jedná se nám konkrétně o tento požadavek bodu 6.1.1. - "Světelně technické výpočty pro referenční úseky dle podkladů pro světelné výpočty (příloha č. 6 této ZD), soubory formátu *.dwg, které lze prohlédnout v libovolném volně stažitelném programu, např. DWG True viewer."*

Odpověď č. 1

Zadavatel ruší část textu uvedený v bodě 6.1.1. zadávací dokumentace č.j. MUCL/144579/2024 ve znění“ *soubory formátu *.dwg, které lze prohlédnout v libovolném volně stažitelném programu, např. DWG True viewer.*“, neboť tato část textu je v tomto zadávacím řízení nadbytečná.

Nové znění textu v bodu 6.1.1. ZD je následující:

*„Světelně technické výpočty pro referenční úseky dle podkladů pro světelné výpočty (příloha č. 6 této ZD). Výstupy z výpočetního programu budou předloženy ve formátu *.pdf. Dále budou doloženy zdrojové soubory světelně technických výpočtů v otevřeném formátu výpočetního programu (silniční osvětlení) a (rušivé světlo) obsahující kompletní požadované výpočty včetně použitých svítidel. Další částí budou soubory použitých fotometrických dat všech navrhovaných svítidel ve formátu eulumat *.ldt. Z názvů souborů *.ldt dat musí být patrné, o jaká svítidla se jedná dle přílohy č. 8 této ZD. Pro každý vzorový výpočet bude dodán unikátní *.ldt soubor a tyto budou očíslovány dle čísla výpočtu.“*

Přílohou tohoto dokumentu je upravené znění zadávací dokumentace.

Tato změna zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a účastník je povinen jej v nabídce zohlednit.

Provedená změna svou povahou nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Příloha: Upravená zadávací dokumentace

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic