

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Plně určený sp. znak písemnosti: 91.3 -

Skartační znak/lhůta: A/10

Městský úřad Česká Lípa
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1
470 01 ČESKÁ LÍPA 1

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/53722/2024/ORMI/MH

Č. j.: MUCL/154134/2024

Počet listů: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Martina Hofmanová, DiS.

Telefon: 487 881 257

Datum: 28.11.2024



celivp24v00uz5

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souvislosti se zadávacím řízením na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „**Modernizace veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa – III. etapa**“, zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) pod ev. č. VZ2024 – 057308 a vedenou na profilu P24V00000116, zadavatel na základě dotazů dodavatelů vysvětluje ve smyslu § 98 zákona zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz č. 1:

Prosíme o doplnění/vysvětlení ZD. Při zpracovávání výpočtů jsme narazili na problém s nezatříděnými parkovacími pruhy (konkrétně u konfigurací 1, 4, 6, 10 a 11) máme těmto plochám přidat třídu osvětlení dle ČSN EN 13 201, tzn. aby sousední plochy byly maximálně v rozdílu dvou porovnatelných tříd? Nebo máme postupovat dle ZD a tyto plochy nechat "bez výpočtu"?

Odpověď č. 1

Účastník bude postupovat podle ZD a tyto plochy nechá bez výpočtu.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

v z. Ing. Hana Ezrová
vedoucí oddělení investic a dotací