

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/53722/2024/ORMI/MH

Č. j.: MUCL/156874/2024

Počet listů: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Martina Hofmanová, DiS.

Telefon: 487 881 257

Datum: 04.12.2024



celivp24v00vjc

Změna zadávací dokumentace č. 4

V souvislosti se zadávacím řízením na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „**Modernizace veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa – III. etapa**“, zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) pod ev. č. VZ2024 – 057308 a vedenou na profilu P24V00000116, zadavatel na základě dotazu dodavatele provedl ve smyslu § 99 zákona následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Chtěli bychom požádat zadavatele o upřesnění požadavků pro výpočet rušivého světla u úseků 14 a 16 v dokumentu Příloha č.6a - Podklady pro světelně-technické výpočty Česká Lípa 3. Textové zadání nesouhlasí se zadáním v půdorysu. Jedná se nám konkrétně o druhou výpočtovou plochu, která má u výpočtu 14 má být 7,5 m od osvětlované komunikace, ale v půdorysu je vyznačena od svítidla. A u výpočtu 16 je tato hodnota 4,5 m od osvětlované komunikace, ale v půdorysu je od svítidla. Žádáme o upřesnění požadavků a podle toho také přiměřené posunutí lhůty pro podání nabídek.

Odpověď č. 1

Správné hodnoty jsou uvedeny v půdorysech přílohy č. 6a - Podklady pro světelně-technické výpočty. Zadavatel uvedl do souladu údaje v textech a obrázcích v příloze č. 6a. Upravené podklady pro světelně-technické výpočty jsou přílohou tohoto dokumentu.

Tato změna zadávací dokumentace č. 4 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a účastník je povinen jej v nabídce zohlednit.

Příloha: Upravená příloha č. 6a - Podklady pro světelně-technické výpočty

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic