

NAPOJENÍ VÝTLAKU KANALIZAČNÍ ŠACHTA S
BIOFILTREM POD ULOŽENÝM POD POKLOPEM
-625, M=1:25

ŘEZ A-A

BIOFILTR DLE SPECIFIKACE

ŠACHTOVÁ VLOŽKA

Šachtové dno s
kynetou v protispádu

Výtlač - přítok
PE100 RC D110x6,6 mm
(D63x5,8mm)
(D90x8,2mm)

POKLOP LITINOVÝ D400
rám poklopu se
zachytávačem
nečistot - filtrem

Vyrovnávací prstenec
minimálně 1 ks 40
mm, optimálně 2 ks

Přechodová skruž

Stupačky s PE
povlakem

Odtok do gravitační
kanalizace DN 300

SKLON 1:1,66-2,00






300

PŮDORYS

ÚHEL

ÚŠ=ŠT1.1	$\frac{312,04}{310,44(310,14)}$	0,00300 km	ÚHEL:180°
ÚŠ=ŠT2.1	$\frac{312,10}{310,35(310,05)}$	0,0033 km	ÚHEL:149°
ÚŠ=ŠT3.1	$\frac{302,63}{300,73(301,03)}$	0,0053 km	ÚHEL: 110°
ÚŠ=ŠF1.1	$\frac{306,70}{304,50(304,80)}$	0,0020 km	ÚHEL:180°
KÚ=ÚŠ.1	$\frac{318,06}{315,66(315,96)}$	1,0494 km	ÚHEL:180°

POZOR: ŠACHTOVÉ DNO TOHOTO TVARU NUTNO VYROBIT SAMOSTATNĚ
JEDNÁ SE O ATYP

Kreslil: Ing. T. STRELCOVÁ 	Navrhl: ING.MGR. P. DVOŘÁK 	Odpovědný projektant: ING.MGR. P. DVOŘÁK 	Technická kontrola: ING. KASAL, Ph.D. 	 VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5	
Kraj: LIBERECKÝ		Obec: K.Ú. LADA			
Investor: MĚSTO ČESKÁ LÍPA				Soubor: PRIPOJKY.dwg	
Název stavby: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STARÁ LADA - PD				Formát: 2 A4	
Část projektu: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE				Datum: 02/2023	Č. pare:
				Stupeň: DPS	
Příloha: DETAIL NAPOJENÍ VÝTLAKU – ATYP				Č. zakázky: 5067/002	
				Měřítko: –	