

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	PE
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEL
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT
V01	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	PP-RCT
P01	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU	POZINKOVANÁ OCEL

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT SPOJOVANÉHO SVAŘOVÁNÍM. POŽÁRNÍ VODOVOD Z POTRUBÍ Z GALVANIZOVANÉ OCELI.
- PÁTEŘNÍ ROZVODY BUDOU VEDENY NA ZÁVĚSECH POD STROPEM V INSTALAČNÍCH ŽLABECH.
- STOUPACÍ A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH, VE STĚNÁCH A PŘEDSTĚNÁCH, PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE De POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

NÁZEV AKCE: **STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ÚSTECKÁ Č.P. 2855, ČESKÁ LÍPA**			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
MÍSTO STAVBY: Ústecká 2855, Česká Lípa			
OBJEDNATEL: Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: DRAGON ELL s.r.o. Tel.: +420 731 455 285 www.dragonell.cz	DPRACOVATEL PROFESE: **PROJEKT** Ing. Karel Dovtěl projekty TZB	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL DOVTĚL	PODPIS:
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. KAREL DOVTĚL	PODPIS:
		DPRACOVATEL: ING. KAREL DOVTĚL	PODPIS:
MĚŘÍTKO: 1:50	STUPEŇ: DPS	ČÁST DOKUMENTACE/PROFESE: D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Č. VÝKRESU: 11 / ČÍSLO PARÉ:
FORMÁT: 6 x A4	DATUM: 10/2023		
NÁZEV VÝKRESU: **Půdorys 4.NP "C" - vodovod**			