





POZNÁMKA:
- POTRUBIJ VODOVOD BUDE PROVIEDENÝ Z MATERIÁLU PÁRČI SPOJENIEHO SVÁROČNÍM. POŽIADNI VODOVOD Z POTRUBIJ GALVANIZOVANÉ OCELI.
- PÁRČENI ROZVODOV BUDDU VEDENÝ NA ZÁVĚŠČO POD STROJOM V INŠTALAZIČNÝCH ZLAECH.
- STUPJACIA A PRÍPOJNÝJ POTRUBIJ VNÚTRINHO VODOVODU BUDE VEDENO V INŠTALAZIČNÝCH ŠACHŤACH, VŠE STENÁCH A PRESTĚNKACH, PŘEVEZENÍ PŘIČYTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBIJ VNÚTRINHO VODOVODU BUDE OPAŘENÝ IZOLACÍ Z ENERGETIČHO POLYETHYLENU TL. 10 CM DO POTRUBIJ - VÍZ. TECHNICKÁ PRÁVA.
- VÝBER TYPU ZÁRUKOVANÉHO PŘEDMĚTU A BATERIE DLE VÝBERU INVEŠTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBIJ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

NÁZEV MÍSTO:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ S PĚČOVATELSKOU SLUŽBOU UŠTECKÁ Č.P. 2855, ČESKÁ LIPA					AUTORIZACE RAJNOVO:
MÍSTO STAVBY:	Ústecká 2855, Česká Lipa					
OBJEDNATEL:	Město Česká Lipa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lipa					
OBECNOSTI PROJEKTUJÍCÍ:	 <p>MONO s.r.o. Sídlo: Hrabčova 128, 285 01 Česká Lipa 505 IČO: 250 90 222 Město: Ustecká 2855, 285 01 Česká Lipa E-mail: info@mono.cz</p>	ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU:	 <p>PROJEKT Ing. Karel Dovrtil Přeládky 128 T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lipa</p>	ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU:		
MĚŘÍTKO:	1:50	STUPEŇ:	OPŠ	ZPRACOVÁNÍ:		
FORMÁT:	6 x A4	DATA:	10/2023	ČÁST DOKUMENTACE/PROJEKT:	D.1.1.4.1	
NÁZEV VÝKRESU:	Přeládky 2 NP "C" - vodovod				Č. VÝKRESU:	09
					ČÍSLO POKLÁD:	