







1	2	3	4	5	6	7	8
A	<p>Proudová soustava - 3 PEN AC 50Hz 400 / 230 V TN-S  Ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem  Živých částí - Izolací  - Kryty nebo přepážkami</p> <p>Neživých částí základní - automatickým odpojním od zdroje  zvýšená - doplňujícím pospojením  - proudovým chráničem 30mA  - uzemněním  - dvojitá nebo zesílená izolace</p>						A
B	<p><b><u>Seznam listů:</u></b></p> <p><u>Stránka:</u>      <u>Obsah:</u></p> <p>01 - Seznam listů  02 - Zapojení silových a světelných vývodů</p>						B
C	<p>Legenda:</p> <div>  Hlavní vypínač   1–pólový jistič   3–pólový jistič   4–pólový proudový chránič   Uzemnění   Přepěťové ochranné zařízení </div>						C
D	<p>Nástěnný:  Rozměr :                      v.436 mm - š.418 mm - h.148 mm  Počet modulů :              36  Barva :                        šedá  Přívod :                        horem  Vývod :                        horem  IP :                              65/20</p>						D
E	<h1>Rozváděč RP-S.07_A</h1> <h1>Garáž</h1>						E
Projektant: Josef Mikyska M-Projekt elektro Erbenova 2366 544 01 Dvůr Králové n.L. IČ: 609 08 726		Akce: Stavební úpravy v domě s pečovatelskou službou Ústecká č.p. 2855, Česká Lípa	Název: Rozváděč RP-S.07_A	Projekt : 259/23	Změna: DPS	Datum: 10/2023	Příští: 2
Investor: Město Česká Lípa, náměstí T.G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa			Seznam listů	Soubor : 34_A	Kreslil: Josef Mikyska	Schválil: Luděk Lejsek	Strana: 1

