

Kabelový seznam rozváděče RP-1.04_C

Dům s pečovatelskou službou - Česká Lípa

40

Označení kabelu	Modul	Typ kabelu	Odkud	Kam	Číslo a název místnosti
RP-1.04_C			Rozváděč podružný - Denní místnosti_C		
Přívod z rozváděče RSS-1_C					
WL9	Q1	1-CXKH-R - J 3x6	RSS-1_C	RP-1.04_C	C.1.22 - denní místnosti
Silové vývody					
RCCB-1 - 40/4/003 A					
WL10	FA10	CYKY-J 3x2,5	RP-1.04_C	Z.04.1	C.1.21/23/26 - WC + šatna - zásuvky
WL11	FA11	CYKY-J 3x2,5	RP-1.04_C	Z.04.2	C.1.20 - denní místnost - zás. lednice
WL12	FA12	CYKY-J 3x2,5	RP-1.04_C	Z.04.3	C.1.20 - denní místnost - zás. mikrovlna
WL13	FA13	CYKY-J 3x2,5	RP-1.04_C	Z.04.4	C.1.20 - denní místnost - zás. linka
WL14	FA14	CYKY-J 3x2,5	RP-1.04_C	Z.04.5	C.1.20 - denní místnost - zásuvky
WL15	FA15	CYKY-J 3x1,5	RP-1.04_C	Sv.04.1+N.04.1	C.1.20/22/24/25 - den. míst. + zázemí - osv.
RCBO-01 - 10B-1N-0,03A-A					
WL16		CYKY-J 3x1,5	RP-1.04_C	Sv.04.2+N.04.2	C.1.26/23/21 - šatna + WC + sprchy - osv.
WL17.1	X1:1-2	CYKY-O 2x1,5	RP-1.04_C	TL-V.1.04	C.1.21 - sprchy - tlačítko VZT
WL17.2	X1:3-4	CYKY-J 5x1,5	RP-1.04_C	V.1.04	C.1.21 - sprchy - ventilátor
WL18.1	X1:5-6	CYKY-O 2x1,5	RP-1.04_C	TL-V.2.04	C.1.26 - šatna - tlačítko VZT
WL18.2	X1:7-8	CYKY-J 5x1,5	RP-1.04_C	V.2.04	C.1.26 - šatna - ventilátor

Ekvipotenciální svorkovnice MET-04_C - dle schéma zapojení rozváděče RP-1.04_C