


OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY
MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa

STŘECHA - BLESKOSVOD - STÁVAJÍCÍ STAV :



[- -] prvky stávající bleskosvodné soustavy
Přezkoušet zemnicí schopnost stávající konstrukce.
Pokud nevyhoví, zemnit na nové zemnicí tyče.

JT jímací tyč 1,5 m
SR svorka pro uzemnění
OÚ ochranný úhelník
SZ zkušební svorka uzemnění
SO svorka přípojovací

KOTOVÁNO V MILIMETRECH				<div>ANTA.CTspol. s r.o.</div> <div>Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1</div> <div>Tel. : 777 048 800</div> <div>E-mail : khol@anta-ct.cz</div> <div>www.anta-ct.cz</div> <div>IČO : 25430599</div>	
VEDOUcí PROJEKTU :		VYPRACOVAL :			
ING. KHOL		ING. CHOCHOLOVÁ			
KRAJ : LIBERECKÝ		OBEc : ČESKÁ LÍPA			
STAVEBNÍK : Město Česká Lípa, Náměstí T.G.M. č.p.1, 470 36 Česká Lípa					
<div>Oprava havarijního stavu střechy</div> <div>MŠ Nerudova 628/8</div> <div>Česká Lípa</div>					
ČÁST PD :		D1.1 Architektonicko stavební řešení		ČÍSLO VÝKRESU :	
NÁZEV VÝKRESU :		Střecha - bleskosvod - stávající stav		MŠ Ner -2024 - D06	