

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/16859/2025/ORMI/HOFM

Č. j.: MUCL/53010/2025

Počet listů: 2

Počet příloh/počet listů příloh: 5/0

Vyřizuje: Martina Hofmanová, DiS.

Telefon: 487 881 257

Datum: 24.04.2025



Upřesnění zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**ZŠ Dr. Tyrše – výměna oken 4. etapa**“, zadávanou dle Směrnice č. 3/2019 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) a vedenou na profilu zadavatele od IVZ P25V00000073, zadavatel na základě dotazů dodavatele upravuje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz č. 1:

Dotaz k Výpisu prvků - co máte na mysli šířkou parapetního profilu a šířkou profilu ostění a nadpraží? Máme tomu rozumět tak, že šířka samotného rámu okna má být 115/130 mm (což je nestandardní rozměr)? Standardní šířka profilu rámu okna je 78 mm stejně jako hloubka.

Odpověď č. 1

Rozměry rámu oken jsou standartně z profilu 78 mm. Výměry 115 mm, resp. 130 mm jsou myšleny jako celkové šířky rámu křídla a zasklívací lišty ostění a nadpraží, resp. parapetu, viz detaily v příloze č. 1 a 2 tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr uvádíte u poz. W1 22 ks oken, což je v rozporu s výpisem 1, kde je uvedeno 20 ks oken.

Odpověď č. 2:

Správný počet oken u pozice W1 je 20ks. Zadavatel v tomto smyslu opravil výkaz výměr. Upravený výkaz výměr je přílohou č. 3 tohoto dokumentu.

Zadavatel zároveň doplnil a uvedl do souladu se zbývajícím částí projektu výpisy oken v půdorysu přízemí a v půdorysu patra, viz příloha č. 4 a 5 tohoto dokumentu.

Toto upřesnění zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Přílohy uveřejněné na profilu zadavatele:

Příloha č. 1 - detail ostění

Příloha č. 2 - detail parapet

Příloha č. 3 - opravený výkaz výměr

Příloha č. 4 - půdorys okna přízemí

Příloha č. 5 - půdorys okna patra

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic