



POZNÁMKA:
-NOVĚ NAVRHOVANÁ VZT. POTRUBÍ JSOU VEDENA V PŘEVÁŽNÉ MÍŘE VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH PŮVODNÍCH VZT.
-SKRYTÉ VZT. POTRUBÍ KTERÉ NEBYLO MOŽNÉ ZA PROVOZU ZAMĚRIT ČI DOHLEDAT BUDE UPŘESNĚNO PŘI REKONSTUKCI
-PŘED OBJEDNÁNÍM JEDNOTEK VZT. A VENTILÁTORŮ NUTNO PROVĚRIT PŘEDEM DOPRAVNÍ TRASY PRO NEJVĚTŠÍ DÍLY, KOMORY, JEDNOTKY VZT.
-PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ VEŠKERÉHO VZT. POTRUBÍ JE NUTNÉ PROVĚRIT MOŽNOST UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ.
-STAVBA ZHOTOVÍ PO DOHODĚ S DODAVATELEM VZT PROSTUPY DO VNITŘNÍCH DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ DLE ROZMĚRU PROCHÁZEJÍCÍHO POTRUBÍ, A TO V MÍSTĚ PRŮCHODU POTRUBÍ. ROZMĚR PROSTUPU BUDE MIN. O 100mm VĚTŠÍ NEŽ JE JMEN. ROZMĚR POTRUBÍ.
-UMÍSTĚNÍ VÝUSTEK BUDE NA OSY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MÍSTNOSTÍ, DVEŘÍ NEBO OKEN APOD. – UMÍSTĚNÍ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM.

KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

akce
místo
stupeň pd
zadavatel

k.s. Česká Lípa p.č. 973/15, 973/19, 973/16
dokumentace pro provedení stavby
Město Česká Lípa
Náměstí T. G. Masaryka 111, Česká Lípa

**D.1.4 Technika prostředí staveb
D.1.4-V - VZDUCHOTECHNIKA, D.1.4.d-MaR**

vypracoval
kontroloval
datum
zakázka

Jan BURGR tel: 736 209 106; burgr1@volny.cz
Ing. V. Škoda
S I L spol. s r.o., U Besedy 414/8,
460 01 Liberec III, e-mail: sl@volny.cz
04/2020
412019

výkres
měřítko
číslo

Půdorys 1.n.p.-výřez
1:50
VZ-03