



**POZNÁMKA:**

- NOVĚ NAVRHOVANÁ VZT. POTRUBÍ JSOU VEDENA V PŘEVÁŽNÉ MÍŘE VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH PŮVODNÍCH VZT.
- SKRYTÉ VZT. POTRUBÍ KTERÉ NEBYLO MOŽNÉ ZA PROVOZU ZAMĚŘIT ČI DOHLEDAT BUDE UPŘESNĚNO PŘI REKONSTUKCI
- PŘED OBJEDNÁNÍM JEDNOTEK VZT. A VENTILÁTORŮ NUTNO PROVĚŘIT PŘEDEM DOPRAVNÍ TRASY PRO NEJVĚTŠÍ DÍLY, KOMORY, JEDNOTKY VZT.
- PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ VEŠKERÉHO VZT. POTRUBÍ JE NUTNÉ PROVĚŘIT MOŽNOST UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ.
- STAVBA ZHOTOVÍ PO DOHODĚ S DODAVATELEM VZT PROSTUPY DO VNITŘNÍCH DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ DLE ROZMĚRU PROCHÁZEJÍCÍHO POTRUBÍ, A TO V MÍSTĚ PRŮCHODU POTRUBÍ. ROZMĚR PROSTUPU BUDE MIN. O 100mm VĚTŠÍ NEŽ JE JMEN. ROZMĚR POTRUBÍ.
- UMÍSTĚNÍ VÝUSTEK BUDE NA OSY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MISTNOSTÍ, DVEŘÍ NEBO OKEN APOD. – UMÍSTĚNÍ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM.

**KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení**

akce  
místo  
stupeň pd  
zadavatel

k.s. Česká Lipa p.č. 973/5, 973/19, 973/6  
dokumentace pro provedení stavby  
Město Česká Lipa  
Náměstí T. G. Masaryka 1/1, Česká Lipa

**D.1.4 Technika prostředí staveb  
D.1.4-V - VZDUCHOTECHNIKA, D.1.4.d-MaR**

vypracoval  
kontroloval  
datum  
zakázka

Jan BURGRT tel: 736 209 106; burgrt1@volny.cz  
Ing. V. Škoda  
S I L spol. s r.o., U Besedy 414/8,  
460 01 Liberec III, e-mail: sl@volny.cz  
04/2020  
412019

výkres  
měřítko  
číslo

**P ů d o r y s 2. n.p. - výřez (strojovny vzt.)**  
1:50  
VZ-04