

Vyjádření k ex. Sítí - KANALIZACE

74 533/2023

Lokalita RD Stará Lípa, vodovod a splašková kanalizace

V téměř celé délce označeného polygonu jsou původním stavitelem a majitelem instalované dvě PVC roury DN 400 mm (ve směru severním spíše v pravé části pozemků určených pro obslužnou komunikaci). Toto potrubí je v současné době naprosto nefunkční, protože neodbornou montáží došlo k jeho deformování a na mnoha místech k neprůchodnosti. Severočeská Servisní před léty provedla pro nefunkčnost zabalónování splaškového potrubí. Dešťová stoka vodu částečně odvádí do pozemku p.č. 134 (k.ú.St.Lípa). Odtud voda odtéká původním odvodněním do řeky Ploučnice.

Petr Švadlenka (487 881 160, [svadlenka@mucl.cz](mailto:svadlenka@mucl.cz))