



LEGENDA

- 1 VODOVODNÍ POTRUBÍ PE SDR 11
 - 2 PÍSKOVÉ LOŽE POTRUBÍ
 - 3 PÍSKOVÝ OBSYP ZHUTNĚNÝ (DLE VÝROBCE POTRUBÍ)
 - 4 SIGNALIZAČNÍ VODIČ min. CY 4 mm
 - 5 TRASOVÁ VÝSTRAŽNÁ FÓLIE "VODOVOD"
 - 6 ZÁSYP RÝHY (hutněno pro vrstvách 300 mm - 95% PS)
 - 7 SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
 - 8 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP (max. zrno 80 mm) *
 - 9 DRENÁŽ (po dokončení stavby nutno zaslepit) *
- * V PŘÍPADĚ ZASTÍŽENÍ HPV

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU A PRŮMĚRU POTRUBÍ

HLOUBKA RÝHY [m]	PRŮMĚR POTRUBÍ [mm]				
	DN150	DN200	DN300	DN400	DN500
> 1,00	1,0	1,0	1,1	1,4	1,5
> 1,00 až ≤ 1,75	1,0	1,0	1,1	1,4	1,5
> 1,75 až ≤ 4,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,5
> 4,00	1,2	1,2	1,2	1,4	1,5

POZN.: HLOUBKA VÝKOPU JE ZŘEJMÁ Z PODÉLNÝCH PROFILŮ

GENERÁLNÍ ZPRACOVATEL:			TIMAO s.r.o. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MĚST A OBCÍ Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice	tel: 734 844 007 www.timao.cz	E-MAIL: info@timao.cz IDDS: epzvwqw IČO: 050 89 425 DIČ: CZ 050 89 425
OBJEDNATEL:			Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa		SMLOUVA: S221137 ZE DNE: 13. 12. 2022
NÁZEV AKCE: Lokalita RD Stará Lípa, vodovod a splašková kanalizace				HIP:	Ing. Karel Kříž, Ph.D.
				ID AKCE:	230732
				DATUM:	03/2024
				REVIZE:	000-24-03-22
				STUPEŇ:	DPS
MÍSTO STAVBY:		Česká Lípa	KATASTR:	Stará Lípa	KÓD K. Ú.: 621439
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Karel Kříž, Ph.D.	VYPRACOVALI:	Ing. Iveta Pelánová Lucie Valíčková	MĚŘÍTKO: 1:25 POČET A4: 1x A4
ČÁST:		SO.02 - Vodovod			OZNAČENÍ DOKUMENTU: SO.02 D.2.2
NÁZEV DOKUMENTU:		VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			
<div>a</div> <div>-</div>					

Veškeré části tohoto dokumentu (není-li na nich uvedeno jinak) jsou duševním vlastnictvím společnosti TIMAO s.r.o. a objednatelem smí být využívány jen pro účely dané smlouvou či objednávkou. Jiné využití, kopírování a poskytování dalším osobám je možné pouze s výslovným souhlasem společnosti TIMAO s.r.o.