

Váš dopis zn.: DS
Ze dne: 17.06.2024
Naše zn.: POH/29163/2024-2/032300

Timao s.r.o.
Pod Beránkou 2465/7
160 00 Praha 6 - Dejvice

Vyřizuje: Marta Schwarzová
Tel.: 474 636 286
Mobil:
E-mail: schwarzova@poh.cz

epzvwqw

Datum: 25.06.2024

Projektová příprava komunikace Stará Lípa, p. p. č. 133/2, 135/3, 135/2, 134, 132/10, 132/1, 138, 137, 136, 306/1, 307/1, 307/2, 135/1, 135/5, 308, 309 a další v k. ú. Stará Lípa

K Vaší doplněné žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 17. června 2024, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

III. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Bez připomínek.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

Bez připomínek.

Předmětem vyjádření je zpevnění povrchu vozovky s výstavbou chodníku, parkovacích stání, objektů pro odvodnění srážkových vod, veřejné osvětlení a sadové úpravy v k. ú. Stará Lípa. V převážné části stávající zájmové oblasti je pouze nezpevněná vozovka bez dalších stavebních úprav (asfaltová vozovka je pouze v části jižního úseku předmětné ulice). Zájmová lokalita se vyznačuje přítomností velmi mocné vrstvy jemnozrnných zemin (slínů a slínovců), které limitují infiltrační schopnosti horninového prostředí na minimum. Odvodnění bude řešeno výstavbou nové dešťové stoky, která bude zaústěna do stávající kanalizační šachty oddílné dešťové kanalizace, která je vyústěna do koryta vodního toku Ploučnice. Výústní objekt je stávající. Dešťová kanalizace bude navržena z PP potrubí (plnostěnné), SN 10, DN 300 a délky 659,2 m. Na dešťové kanalizaci jsou navrženy 3 podzemní (zakryté, pojezdové) retenční nádrže pro regulaci vypouštěných vod (max. 3 l/s). Umístění retenčních nádrží je zřejmé ze situačních výkresů. Parkovací místa budou umístěna nesouvisle v počtu 15 stání. Povrch parkovacích stání bude ze vsakovací betonové dlažby. Pod zelenými pásy i parkovacími stáními je navržena šterková rýha pro vytvoření retenčně vsakovacího prostoru. Investorem je Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa.
Podklady: PD - TIMAO, s. r. o. (08/2023).

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz
web www.poh.cz

IČO 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB, a.s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

ČHP: 1-14-03-0540-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_1020 - „Ploučnice od toku Svitávka po Robečský potok“. Vodní útvar podzemních vod: 46400 - „Křída Horní Ploučnice“.

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

242 7741 -724123, -978583 - ZÚ
 -724010, -977946 - KÚ