



LEGENDA

- 1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP
 - 2 PÍSKOVÉ LOŽE POTRUBÍ (DLE VÝROBCE POTRUBÍ)
 - 3 PÍSKOVÝ OBSYP ZHUTNĚNÝ (DLE VÝROBCE POTRUBÍ)
 - 4 ZÁSYP RÝHY - hutněno pro vrstvách 300 mm - 95% PS
 - 5 SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
 - 6 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP (max. zrno 80 mm) *
 - 7 DRENÁŽ (po dokončení stavby nutno zaslepit) *
- * V PŘÍPADĚ ZASTIŽENÍ HPV

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU A PRŮMĚRU POTRUBÍ

HLOUBKA RÝHY [m]	PRŮMĚR POTRUBÍ [mm]				
	DN150	DN200	DN300	DN400	DN500
> 1,00	1,0	1,0	1,1	1,4	1,5
> 1,00 až ≤ 1,75	1,0	1,0	1,1	1,4	1,5
> 1,75 až ≤ 4,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,5
> 4,00	1,2	1,2	1,2	1,4	1,5

POZN.: HLOUBKA VÝKOPU JE ZŘEJMÁ Z PODÉLNÝCH PROFILŮ

GENERÁLNÍ ZPRACOVATEL:		TIMAO s.r.o. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MĚST A OBCÍ Heleny Malířové 411/4, 169 00 Praha 6 - Břevnov	tel: 734 844 007 www.timao.cz	E-MAIL: info@timao.cz IDS: epzvwqw IČO: 050 89 425 DIČ: CZ 050 89 425
OBJEDNATEL:		Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa	SMLOUVA: 230416-S01 ZE DNE: 24.04.2023	
NÁZEV AKCE: <h2 style="text-align: center;">Projektová příprava komunikace Stará Lípa</h2>			HIP: Ing. Karel Kříž, Ph.D. ID AKCE: 230416 DATUM: 03/2025 REVIZE: 000-25-03-24 STUPEŇ: DPS KÓD K. Ú.: 621439	
MÍSTO STAVBY:	Česká Lípa	KATASTR:	Stará Lípa	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Karel Kříž, Ph.D.	VYPRACOVALI:	Ing. Iveta Pelánová Ing. Karel Kříž, Ph.D.	
ČÁST:	300 - Vodohospodářské objekty			OZNAČENÍ DOKUMENTU:
NÁZEV DOKUMENTU:	VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ			300 D.1.c

Veškeré části tohoto dokumentu (není-li na nich uvedeno jinak) jsou duševním vlastnictvím společnosti TIMAO s.r.o. a objednatelem smí být využívány jen pro účely dané smlouvou či objednávkou. Jiné využití, kopírování a poskytování dalším osobám je možné pouze s výslovným souhlasem společnosti TIMAO s.r.o.