

TIMAO s.r.o.
Ke Splávku 207
155 31 Praha

značka:

vyřizuje:

V České Lípě, dne:

FH/V-002/2025

František Horyna, tel. 487805908
email: frantisek.horyna@enetiq.cz

28.01.2025

Věc: Vyjádření společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. ke stavbě „Staveništní komunikace Stará Lípa.“

Společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. souhlasí s uvedenou stavbou s tím, že budou dodrženy předložené návrhy technického řešení a všechny námi níže uvedené podmínky:

- V místě střetu se stavbou je nutno řešit křížení či souběh se zařízením v majetku společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., dle § 87 zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN č. 736005.
- V případě přejíždění technikou přes toto zařízení je nutné zabezpečit místo přechodu proti možnému zborcení a poškození zařízení již při provádění přípravných prací (přejezdové plechy apod.)
- V místech, kde bude stavba v blízkosti tohoto zařízení, požadujeme při provádění zemních prací a před záhozem vždy účast pověřeného pracovníka zastupujícího naši společnost, který provede posouzení a zápis do předávacího protokolu, stavebního deníku apod., kde zkontroluje, případně určí způsob ochrany našeho zařízení.
- Před provedením výkopových prací, nechat vytýčit technologické zařízení v našem majetku pověřenými pracovníky naší společnosti.
- Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit pověřeným pracovníkům naší společnosti termín zahájení prací, a to min. 7 dní předem.
- Při provádění zemních prací nenarušit teplotní zařízení, při jeho odkrytí musí být zabezpečeno proti poškození.
- Veškeré škody na zařízení v majetku společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., případně třetích osob, způsobené zemními, stavebními a montážními pracemi v souvislosti s jejich prováděním, odstraní investor na vlastní náklady v co nejkratším možném termínu.
- Pověřenými pracovníky za společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. jsou: pan René Heide tel. 724162626, e-mail rene.heide@enetiq.cz pan František Horyna tel. 602101533, e-mail frantisek.horyna@enetiq.cz

Ing. Jan Sulík
místopředseda představenstva





TIMAŮ s.r.o.
Ke Splávku 207
155 31 Praha

značka:
FH/V-004/2025

vyřizuje:
František Horyna, tel. 487805 908
e-mail: frantisek.horyna@enetiqua.cz


V České Lípě, dne:
11.02..2025

Věc: Vyjádření společnosti Českolipské teplo a.s. ke stavbě „Staveništní komunikace Stará Lípa“.

Společnost Českolipské teplo a.s. souhlasí s uvedenou stavbou s tím, že budou dodrženy předložené návrhy technického řešení a všechny námi níže uvedené podmínky:

- V místě střetu se stavbou je nutno řešit křížení či souběh se zařízením v majetku společnosti Českolipské teplo a.s., dle § 87 zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN č. 736005.
- V případě přejíždění technikou přes toto zařízení je nutné zabezpečit místo přechodu proti možnému zborcení a poškození zařízení již při provádění přípravných prací (přejezdové plechy apod.)
- V místech, kde bude stavba v blízkosti tohoto zařízení, požadujeme při provádění zemních prací a před záhozem vždy účast pověřeného pracovníka zastupujícího naší společnost, který provede posouzení a zápis do předávacího protokolu, stavebního deníku apod., kde zkontroluje, případně určí způsob ochrany našeho zařízení.
- Před provedením výkopových prací, nechat vytýčit technologické zařízení v našem majetku pověřenými pracovníky naší společnosti.
- Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit pověřeným pracovníkům naší společnosti termín zahájení prací, a to min. 7 dní předem.
- Při provádění zemních prací nenarušit toplogické zařízení, při jeho odkrytí musí být zabezpečeno proti poškození.
- Veškeré škody na zařízení v majetku společnosti Českolipské teplo a.s., případně třetích osob, způsobené zemními, stavebními a montážními pracemi v souvislosti s jejich prováděním, odstraní investor na vlastní náklady v co nejkratším možném termínu.
- Pověřenými pracovníky za společnost Českolipské teplo a.s. jsou: pan René Heide tel. 724162626, e-mail rene.heide@enetiqua.cz pan František Horyna tel. 602101533, e-mail frantisek.horyna@enetiqua.cz

S pozdravem
Ing. Jan Sulík
místopředseda představenstva



k.ú. STARÁ LÍPA 1621 439

sml byi využívaný jen pro účely dané smlouvou či ob-
pouze s výslovným souhlasem společnosti TMAO s.r.o.

A hand-drawn diagram of a cell. It features a large, irregular outer boundary representing the cell membrane. Inside, there is a smaller, roughly circular structure labeled 'Nucleus' at the top. Below the nucleus is a large, irregularly shaped area labeled 'Vacuole'.