

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČÍSLO 1

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Dodávka a montáž technologického zařízení pro recyklaci bazénových pracích vod

podlimitní veřejná zakázka ve smyslu ustanovení § 26 zákona
druh veřejné zakázky: dodávky
veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Českou, ředitelem
Se sídlem: Barvířská 2690, 47001 Česká Lípa
IČO: 75045176
DIČ: CZ75046176
Právnícká osoba vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Pr 663

IDENTIFIKACE SMLUVNÍHO ZÁSTUPCE ZADAVATELE (ve smyslu § 43 zákona)

Mgr. et Mgr. Eva Němcová
Se sídlem Dominikánské nám. 656/2, Brno, 602 00
IČO: 14065649
Email: eva.nemcova@aknemcova.com, tel.: +420 775 967 534

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12.6.2025 zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona sděluje vysvětlení zadávací dokumentace takto:


Dotaz číslo 1: Při kontrole ZD, resp. technické zprávy ZD jsme zjistili, že na str. 14 jsou definovány přílohy.

Příloha č. 1_1-2 Rozměry místnosti akumulace
Příloha č. 2_1-2 Rozměry místnosti technologie


Tyto přílohy nejsou součástí vydané ZD.

Odpověď zadavatele: Zadavatel upřesňuje, že obsah přílohy č. 1_1-2 a č. 2_1-2 je uveden v Příloze č. 2 ZD *Technické parametry nabízeného zařízení* v bodě 13, kde je specifikován max. rozměr požadované technologie, tj. (d x š x v) v cm = 460 x 168 x 225. Zadavatel v tomto prostoru požaduje umístění recyklační technologie včetně všech jejích interních nádrží, chemického hospodářství, rozvaděče a ostatního příslušenství bez nutnosti prostorových stavebních úprav. Neobsahuje akumulární nádrž prací vody, rozměry pro umístění akumulární nádrže zadavatel upřesňuje níže schématickými pohledy. Nebylo tedy nutné přílohy přikládat.

Pohled shora




Pohled z boku




■ Rozměry místnosti
■ Rozměry technologie

Pohled shora



Pohled z boku



■ Rozměry místnosti
■ Rozměry akumulace

V Brně dne 13. 6. 2025

.....
Mgr. et Mgr. Eva Němcová
pověřena zadavatelem