



LEGENDA:

ZNACKA	POPS	PE	TYP
—→—	VODOVODNI PRÍPOJKA	PE	
—·—·—	NAVŹEENÉ POTRUBÍ STUJENÉ VODY	PP-CT	
—·—·—	NAVŹEENÉ POTRUBÍ POŽÁRNI VODY	POZINKOVANÁ OCEĽ	
—·—·—	NAVŹEENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-CT	
—·—·—	NAVŹEENÉ POTRUBÍ OKRUŽACE TEPLÉ VODY	PP-CT	
V01 ↗	NAVŹEENÉ STUPOVACÍ POTRUBÍ VNUTRINHO VODOVODU	PP-CT	
P01 ↗	NAVŹEENÉ STUPOVACÍ POTRUBÍ POŽÁRNIHO VODOVODU	POZINKOVANÁ OCEĽ	

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

- POZNÁMKA:**
- POTRUBÍ VNUTRINHO VODOVODU BUDE PROVĚDENO Z MATERIÁLU PP-CT
 - SPOJOVANÉHO SVÁŘOVÁNÍM, POŽÁRNÍ VODOVOD Z POTRUBÍ Z GALVANIZOVANÉ OCELI
 - PATERNÍ ROZVODY BUDOU VEDENY NA ZÁVĚSÍCH POD STŘEŠEN V INSTALACIÍCH ZÁBĚH
 - STUPOVACÍ A PŘELOVACÍ POTRUBÍ VNUTRINHO VODOVODU BUDE VEDENO V INSTALACIÍCH ŠACHTÁCH, VE STĚNÁCH A PŘEDSTĚNÁCH, PŘÍPĚVNĚ PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO
 - POTRUBÍ VNUTRINHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DB POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - VÝBER TYPU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATRIÍ DLE VÝBERU INVESTORA PŘI REALIZACI
 - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE

NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ÚSTECKÁ Č.P. 2855, ČESKÁ LIPA	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
MÍSTO STAVBY:	Ústecká 2855, Česká Lipa	
OBJEDNATEL:	Město Česká Lipa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lipa	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL PROJEKTU: ING. KAREL DOVÁŘEL	PROJEKT: ING. KAREL DOVÁŘEL
HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU:	PROJEKT TČB ING. KAREL DOVÁŘEL	PROJEKT: ING. KAREL DOVÁŘEL
MAKRO: 1:50	STUPĚŇ: DPS	ČÁST DOKUMENTACE: PRŮVĚR
FORMÁT: 6 x A4	DATUM: 10/2023	ZODPOVĚDNÉ TECHNICKÉ INSTALACE: 05
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 3.NP "A" - vodovod		