

Dodatek k požárně bezpečnostnímu řešení stavby ze září 2023

*Akce: Stavební úpravy v domě s pečovatelskou službou
Ústecká č.p. 2855, Česká Lípa
Etapizace budov A,B,C*

*Místo: pozemek p.č. 5750/13, k.ú. Česká Lípa
Investor: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa*

V Holíně, březen 2025

*Radka Mašková
Požární bezpečnost staveb
ČKAIT – 0601326*

Etapizace:

Na výše uvedenou akci stavebních úprav v domě s pečovatelskou službou bylo zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby v září 2023, které zůstává i nadále v platnosti v celém rozsahu.

Investor však rozhodl o etapizaci výstavby, a to nejprve provedení stavebních úprav v objektu A a B, a následně poté provést stavební úpravy v objektu C. Po dobu výstavby objektů A a B bude stávající objekt C i nadále v provozu ve stejné podobě jako doposud.

Z tohoto důvodu bude třeba po dobu výstavby objektů A a B tyto objekty požárně oddělit od objektu C, nicméně stávající úniková cesta z objektu C přes spojovací krček objektu B musí zůstat zachována.

Podle projektové dokumentace je navrženo požární oddělení objektu B od objektu C sádrokartonovou příčkou s požadovanou požární odolností pro III. stupeň požární bezpečnosti v posledním nadzemním podlaží, to je s požární odolností EI 30 DP1. V nově navržené příčce bude umístěn požární uzávěr typu EI 15 DP3 – C, který bude sloužit pouze pro technické věci stavby, jinak bude trvale uzamčen. Nový výstup z objektu B bude umožněn přes plánovaný sklad zahradních potřeb (místnost číslo B.1.04), který bude zcela vyklizen a bude sloužit po dobu výstavby pouze jako úniková chodba pro osoby z objektu C. Vstupní dveře do tohoto skladu nebudou osazovány a východové dveře z tohoto skladu budou osazeny jako dvoukřídlové celkové šíře 1,04 m s panikovým kováním, pro rychlé otevření obou dveřních křídel v případě evakuace osob (původní šířka stávajících východových dveří z objektu B byla 0,9 m, při započítání jednoho otevíratelného křídla dvoukřídlových dveří, panikové kování nebylo instalováno). Tyto východové dveře na volné prostranství mohou zůstat otočené proti směru úniku, neboť nebudou sloužit pro únik více než 200 osob (osoby pouze z objektu C).

Těmito navrženými změnami dojde k požárnímu oddělení objektů A a B od objektu C po dobu výstavby, přičemž bude i nadále umožněn únik z objektu C přes spojovací krček B.

Po dokončení výstavby objektů A a B bude následně rekonstruován objekt C. Při rekonstrukci objektu C musí být objekt C opět požárně oddělen od objektů A a B, a to pomocí sádrokartonové příčky s požadovanou požární odolností pro III. stupeň požární bezpečnosti v posledním nadzemním podlaží, to je s požární odolností EI 30 DP1. Úniková cesta z objektů A a B bude již řešena podle požárně bezpečnostního řešení stavby ze září 2023.

V Holíně, březen 2025.

*Radka Mašková
Požární bezpečnost staveb
Holín 141, 506 01 Jičín
Telefon: 777 217 442
IČO: 647 77 456*