

Spis. zn.: MUCL/29906/2025

Č. j.: MUCL/90540/2025

Počet listů: 2

Počet příloh/počet listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Bc. Šárka Litresitsová

Telefon: 487 881 192

Datum: 02.07.2025



celivp25v00lh3

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Rekonstrukce sportoviště ZŠ Partyzánská, Česká Lípa**“, zadávanou dle směrnice Rady města Česká Lípa č. 6/2025 o zadávání veřejných zakázek, vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P25V00000087, zadavatel odpovídá na písemné dotazy účastníka následovně:

Dotaz č. 1:

Byla skladba stávající konstrukce hřiště s umělým trávnikem ověřena sondou?

Odpověď č. 1:

Skladba stávajícího hřiště nebyla ověřena sondou. Sondou bude nutné provést v rámci stavby při realizaci drenáže.

Dotaz č. 2:

Kdo bude zodpovídat za případný pohyb dlažby, resp. překreslení dlažby do umělého trávniku (projektant nebo zhotovitel). Jedná se totiž o nestandardní návrh podkladu pod umělý trávník. Umělý trávník se podkládá a) na štěrkové vrstvy; b) na asfalt; c) na pružnou PUR podložku.

Odpověď č. 2:

Dle sdělení projektanta navržená konstrukce není nestandardní a je již odzkoušena na jiných projektech. K prokreslení dlažby do finálního povrchu by nemělo docházet, pokud bude dodržen

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

správný technologický postup pokládky dlažby. Vhodnost podkladových vrstev bude ověřena sondou.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **14.07.2025 do 10 hodin**.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic