

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Č. j.: MUCL/110573/2025

Počet listů: 2

Počet příloh/počet listů příloh: 3/0

Vyřizuje: Ing. Karolína Bůžková

Telefon: 487 881 293

Datum: 20.08.2025



celivp25v00pnn

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 7

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Stavební úpravy DPS, Česká Lípa**“ zadávanou v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a vedenou na profilu zadavatele pod IVZ: P25V00000085 a ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2025 – 034690, zadavatel v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona, na základě dotazů dodavatele, provádí níže uvedenou změnu a vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr na listu 02.A Vnitřní stavební úpravy pol.č.. 103 je uvedeno:

103	K	766-2V/06	Dodávka a montáž kuchyňské linky ozn. V/06 - dle popisu v PD	kus	58,000		0,00
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	------

Poznámka k položce:

P

*kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních
připomocí*

VV

dle popisu v PD a tabulky výrobků

VV

ozn. V/06

VV

1+10+17+15+15

58,000

V příloze č.. 5 - A20-výpis výrobků je uvedeno co vše je součástí výrobku V/06:

OZN.	POČET KUSŮ						POPIS
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	
V/06	C		5	19	17	15	KUCHYŇSKÁ LINKA, DÉLKA 2100MM
	B		0				HORNÍ + SPODNÍ SKŘÍŇKY, PRACOVNÍ DESKA, ZÁDOVÁ DESKA, PROSTOR PRO VESTAVNOU PRAČKU
	A	1	10	17	15	15	LED OSVĚTLENÍ POD LINKOU GRANITOVÝ DŘEZ Š. 400MM, BARVA ČERNÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE, BARVA ČERNÁ DŘEZOVÝ SIFON, NÍZKÝ INDUKČNÍ VARNÁ DVOUPLOTÝNKOVÁ DESKA CIRKULAČNÍ DIGESTOŘ Š. 450MM NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ VÝROBEK NUTNO VZORKOVAT A ODSOUHLASIT INVESTOREM

Součástí kuchyňské linky V/06 je - granitový dřez + stojánková baterie +zápachová uzávěrka +rohový ventil

Také v technické zprávě ZTI je uvedeno:

D1 Dřez nerezový - dodávka kuchyňské linky
Zápachová uzávěrka dřezová
Dřezová páková stojánková baterie se sprškou
2 x rohový ventil 1/2"

D2 Dřez granitový - dodávka kuchyňské linky
Zápachová uzávěrka dřezová
Dřezová páková stojánková baterie se sprškou
2 x rohový ventil 1/2"

Ve výkazu výměr ZTI.A – Zdravotechnika – A jsou následující položky :

115	K	725311121-R1	Dřez jednoduchý nerezový vel. 500x400 mm	soubor	58,000	
	VV		57+1 "dřezy D1, D2		58,000	
	VV		Součet		58,000	
116	K	725821329-R1	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	58,000	
	VV		57+1 "dřezy D1, D2		58,000	
	VV		Součet		58,000	
117	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4"	kus	58,000	
	VV		57+1 "dřezy D1, D2		58,000	
	VV		Součet		58,000	
118	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	58,000	
	VV		57+1 "dřezy D1, D2		58,000	
	VV		Součet		58,000	

Žádáme o opravu výkazu výměr, jelikož se ve výkazu výměr na listu 02.A Vnitřní stavební úpravy v položce č.103 nacházejí položky uvedené v části ZTI (dřez + stojánková baterie +zápachová uzávěrka +rohový ventil)

Rovněž je nesoulad mezi granitovým dřezem ve výpisu V/06 a položkou 115 ve VV ZTI – A – kde je uveden nerezový dřez.

Stejně je tomu i u objektu C – ve VV- ZTI.C – čísla položek 108, 111,112,113

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upravil popis výrobku V/06 ve výkresu A20 (příloha č. 2 tohoto VZZD), kde byla doplněna poznámka: „dřez, baterie a sifon jsou součástí dodávky kuchyňské linky, ale obsaženy jsou ve VV ZTI“.

Zadavatel uvádí, že dřezy D1 a D2 mají být v granitovém provedení. V souvislosti s touto změnou byla upravena část ZTI Technické zprávy (příloha č. 3 tohoto VZZD), a Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č.1 tohoto VZZD)

Dotaz č. 2

Na listě 01.A – Bourací práce pol.21

21	K	997013-R	Příplatek za odvoz velkoobjemového odpadu vč. likvidace (nábytek, linky apod....)	sada	1,000	0,00
----	---	----------	---	------	-------	------

Na listě 01.B – Bourací práce pol.29

29	K	997013-R	Příplatek za odvoz velkoobjemového odpadu vč. likvidace (nábytek, linky apod....)	sada	1,000	0,00
----	---	----------	---	------	-------	------

Na listě 01.C – Bourací práce pol.19

19	K	997013-R	Příplatek za odvoz velkoobjemového odpadu vč. likvidace (nábytek, linky apod....)	sada	1,000	0,00
----	---	----------	---	------	-------	------

Žádáme upřesnění položek , určení množství.

Odpověď na dotaz č. 2:

Původní položka „Příplatek za odvoz velkoobjemového odpadu vč. likvidace (nábytek, linky apod....)“ byla upravena a rozdělena na tříděný a směsný odpad vč. počtu kontejnerů.

21	K	997013-R	Náklady za odvoz a přistavení kontejneru pro velkoobjemový odpad směsný vč. poplatku za likvidaci (odpady při demontážích : nábytku, linky, zařizovací předměty - sanita apod....)	kus	12,000
P			Poznámka k položce: přesné množství kontejnerů se bude fakturovat dle skutečnosti		
22	K	997013-R1	Náklady za odvoz a přistavení kontejneru pro velkoobjemový odpad tříděný vč. poplatku za likvidaci (odpady při demontážích : nábytku, linky, zařizovací předměty - sanita apod....)	kus	20,000

Zadavatel na dotaz č. 2 odpovídal již v rámci Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 6, kdy došlo také k opravě Soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, protože považuje stávající lhůtu za dostatečně dlouhou pro to, aby mohli potenciální účastníci zpracovat nové informace a připravit nabídku.

Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 7 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr opravený IV.

Příloha č. 2 – A20 výpis výrobků - doplněk 2

Příloha č. 3 – DPS_ZTI_Technická zpráva opravená

Mgr. Jolana Nebřenská

vedoucí odboru rozvoje města a investic