

V České Lípě dne 2024-12-20

Č. j.: R/2024/86824
Spis. značka: R/2024/86824/2
Záměr: Z/2024/97792
Vyřizuje: Procházková
Počet stran/příloh: 3/0

Vážená paní
Simona Pokorná
Maková č.p. 152
251 01 Říčany u Prahy

„Staveništní komunikace, lokalita Stará Lípa“ na p.p.č. 133/2, 131/1, 132/1, 310/9, 310/27, 310/1, 310/28, 310/29, 310/30, 310/10, 310/31, 309/1, 310/32, 310/33, 310/34, 309/4 v k.ú. Stará Lípa, obec Česká Lípa - závazné stanovisko ke stavebnímu záměru

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „Krajská hygienická stanice“) jako dotčený správní úřad příslušný dle § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 18 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“), posoudila žádost Města Česká Lípa, se sídlem náměstí T.G. Masaryka č.p. 1, 470 01 Česká Lípa, IČO 00260428, doručenou dne 18.12.2024 a zaevidovanou pod č.j. R/2024/86824, podanou v zastoupení paní Simonou Pokornou, se sídlem Maková č.p. 152, 251 01 Říčany na základě plné moci ze dne 01.07.2022 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu záměru „Staveništní komunikace, lokalita Stará Lípa“ na p.p.č. 133/2, 131/1, 132/1, 310/9, 310/27, 310/1, 310/28, 310/29, 310/30, 310/10, 310/31, 309/1, 310/32, 310/33, 310/34, 309/4 v k.ú. Stará Lípa, obec Česká Lípa.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to v souladu s ustanovením § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s ustanovením § 12 odst. 1) a odst. 6 části B, přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajská hygienická stanice podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 94 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví toto

závazné stanovisko:

se stavebním záměrem „Staveništní komunikace, lokalita Stará Lípa“ na p.p.č. 133/2, 131/1, 132/1, 310/9, 310/27, 310/1, 310/28, 310/29, 310/30, 310/10, 310/31, 309/1, 310/32, 310/33, 310/34, 309/4 v k.ú. Stará Lípa, obec Česká Lípa

se souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky:

Budou respektována doporučení vyplývající z projektové dokumentace zpracované společností TIMAO s.r.o., se sídlem Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 – Dejvice (zodpovědný projektant pan Ing. Karel Kříž PhD. - ČKAIT 0012522), datum zpracování: 09/2024:

- Během výstavby dojde ke zvýšení negativního vlivu na životní prostředí – zvýšení prašnosti

a hluku v okolí stavby vlivem prováděných stavebních prací a pohybem manipulační techniky a dopravy. Eliminace těchto negativních vlivů bude zabezpečena technickou údržbou pracovních strojů a čištěním před výjezdem strojů na pozemní komunikace.

- Stavební práce budou probíhat v předem dané době – mimo dobu nočního klidu.
- Organizací práce bude zajištěno, že v blízkosti osídlení budou stroje nasazeny jen v denní době, tj. v době od 7:00 do 19:00 hod.
- Během přestávek v páce budou stroje důsledně vypínány.
- Stroje budou udržovány v řádném technickém stavu, a tak bude snížena celková úroveň hluku;
- a dále při stavební činnosti budou dodrženy hygienické limity hluku v souladu s § 12 odst. 6) část B příloha č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Krajské hygienické stanici byla dne 18.12.2024 doručena ve výroku tohoto stanoviska uvedená žádost Města Česká Lípa, se sídlem náměstí T.G. Masaryka č.p. 1, 470 01 Česká Lípa, IČO 00260428 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu záměru „Staveništní komunikace, lokalita Stará Lípa“ na p.p.č. 133/2, 131/1, 132/1, 310/9, 310/27, 310/1, 310/28, 310/29, 310/30, 310/10, 310/31, 309/1, 310/32, 310/33, 310/34, 309/4 v k.ú. Stará Lípa, obec Česká Lípa. Jako součást žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby zpracovaná společností TIMAO s.r.o., se sídlem Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 – Dejvice (zodpovědný projektant pan Ing. Karel Kříž PhD. - ČKAIT 0012522), datum zpracování: 09/2024.

Krajská hygienická stanice v souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví posoudila žádost z hlediska dopadů na veřejné zdraví a dospěla k následujícímu:

Předmětem projektové dokumentace je výstavba pozemní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy residencí objektů v lokalitě Stará Lípa. Komunikace bude sloužit také pro potřeby staveništní dopravy po dobrou výstavby inženýrských sítí a komunikace v dané lokalitě. o Celková délka staveništní komunikace 0,533 38 km se skládá ze tří charakteristických úseků. Úvodních 229,53 m je vedeno po stávající panelové cestě. Následujících 303,58 m, které jsou budovány nově, je děleno na dva úseky. Úsek délky 115,42 m, který zůstane zachován (konstrukční vrstvy vozovky), a úsek dl. 188,16, který je dočasný.

Stavba svým rozsahem a umístěním nemá vliv na hodnocení z hlediska šíření hluku a vibrací v řešeném území. Její realizací nedojde ke změně akustických parametrů v zájmové lokalitě. Při provádění stavby dojde ke zvýšení hluku. Při stavební činnosti budou dodrženy hygienické limity hluku v souladu s § 12 odst. 6) a přílohou č. 3, část B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. V rámci projektové dokumentace byla navržena organizační opatření, která spočívají: Během výstavby dojde ke zvýšení negativního vlivu na životní prostředí – zvýšení prašnosti a hluku v okolí stavby vlivem prováděných stavebních prací a pohybem manipulační techniky a dopravy. Eliminace těchto negativních vlivů bude zabezpečena technickou údržbou pracovních strojů a čištěním před výjezdem strojů na pozemní komunikace. Stavební práce budou probíhat v předem dané době – mimo dobu nočního klidu. Organizací práce bude zajištěno, že v blízkosti osídlení budou stroje nasazeny jen v denní době, tj. v době od 7:00 do 19:00 hod. Během přestávek v páce budou stroje důsledně vypínány. Stroje budou udržovány v řádném technickém stavu, a tak bude snížena celková úroveň hluku a dále při stavební činnosti budou dodrženy hygienické limity hluku v souladu s § 12 odst. 6) část B příloha č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost byla posuzována v souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to v souladu s ustanovením § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 12 odst. 1 a odst. 6 (Příloha č. 3, část B) nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a vydáno souhlasné závazné stanovisko s podmínkou.

Mgr. et Mgr. Pavla Procházková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální