



LEGENDA

- 1

NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL
S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TV
BOSCH CONDENS GC2300I W22/25
VÝKON 3-23,2 kW
SPOTŘEBA Z.P. 0,4-2,4m3/h
TŘÍDA NOx 6
ÚČINNOST PŘI 40/30 VÝKONU 104%
ODKOUŘENÍ : TURBO NAD STŘECHU
- 21VK-600/800

KLCM 1500.600

TH

RH

RŠ

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
ZPĚTNÉ POTRUBÍ
DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VK
TRUBKOVÉ KOUPENOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (ŽEBŘÍK)
TERMOSTATICKÁ HLAVICE
RUČNÍ HLAVICE
ROHOVÉ ŠROUBENÍ

- ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ CU.
- ROZVODY V MÍSTNOSTECH BUDOU VEDENY V PODLAZE, NEBO VE ZDI
- ROZVODY PRO OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ZAIZOLOVÁNY
NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13MM

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com					
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN									
INVESTOR MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 1/1, 470 36 ČESKÁ LÍPA						DATUM 1.2025		MĚŘITKO -		STUPĚŇ DPS	
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ KANCELÁŘE NA BYTOVÉ JEDNOTKY V OBJEKTU NA ADRESE NÁMĚSTNÍ T.G.MASARYKA, Č.P. 169, NA P.P.Č. 289, K.Ú. ČESKÁ LÍPA						ZAK. ČÍSLO P3696 - 25		FORMÁT 2A4		PARÉ	
PROFESE D.1.2.4. VYTÁPĚNÍ						ČÍSLO VÝKRESU P3696 002 - 25					
NÁZEV MONTÁŽNÍ SCHEMA											