

Městský úřad Česká Lípa
stavební úřad
náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:

Ze dne: 13.05.2025

Spisová značka: MUCL/23132/2025/SÚ/PROJ

Č. j. dokumentu: MUCL/78273/2025

Záměr: Z/2025/60782

Řízení: R/2025/90027

Vyřizuje: Jana Procházková

Telefon: 487 881 210

Počet stran dokumentu: 7

Počet příloh: 0

Datum: 18.06.2025

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až § 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 13. května 2025 podalo

město Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, které zastupuje Jiří Bárta, IČO 05210127, Manušice 51, Česká Lípa, 471 11 Horní Libchava u České Lípy

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a § 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

stavební úpravy objektu k bydlení T. G. Masaryka č.p. 169, Česká Lípa (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 289 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa za účelem změny užívání kanceláře na bytové jednotky, v rozsahu projektové dokumentace, ověřené v řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení stavby, rozsahu záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy atd.

Stavba obsahuje:

Jedná se o stávající objekt k bydlení s provozovny. Ve stávajícím objektu jsou umístěny bytové jednotky rozprostřené do 2.N.P. a 3.N.P./podkroví. Celkem je ve stavbě 5 bytových jednotek. Ve 2.N.P. jsou umístěny dvě kanceláře a v 1.N.P. jsou umístěny provozovny a skladovací prostory pro bytové jednotky.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prochazkova@mucl.cz

Budou provedeny drobné stavební úpravy ve dvou stávajících kancelářích ve 2.N.P. Kanceláře budou nově přestavěny na bytové jednotky. Budou provedeny nové nášlapné vrstvy, podhledy. V rámci stavebních úprav se nebude zasahovat do nosného konstrukčního systému. Dále budou prováděny drobné stavební práce i na stávajících chodbách. Nově bude provedeno nouzové osvětlení a stávající rozvaděče se provedou v požární odolnosti. V 1.N.P. dojde k výměně stávajících dveří do provozovny prodejny oblečení a k zazdívce stávajícího okna. Vnitřní dveře budou dřevěné z děrované DTD s povrchovou úpravou CPL. Dveře budou kotveny do ocelových nebo obložkových zárubní. Historické dveře budou obroušeny, včetně stávajících zárubní a budou natřené do odstínu vybraných dveří. Vnitřní dveře do koupelny bytu č.3 budou skládací. Dveře do jednotlivých bytových jednotek budou protipožární EW30 DP3 včetně bezpečnostního kování ve variantě RC3. Na chodbách v 1.N.P. budou dveře do provozoven osazeny samozavírači. Dveře do provozovny prodejny oblečení budou prosklené s požární odolností, s dveřmi a světlíky do původního stavebního otvoru. V rámci stavebních úprav dojde k zadělání stávajícího prostupu mezi bytem č. 2 a sousední bytovou jednotkou ve 3.N.P. Podhledy budou provedeny jako protipožární. Příčky budou tvořeny z typových sádkartonových konstrukcí. Dozdívky budou provedeny z pórobetonových tvárnic. V koupelnách s WC budou provedeny nové keramické dlažby a obklady. V ostatních místnostech bytů bude provedena dřevěná podlaha.

Pro byty bude provedena úprava ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči – dva jističe před elektroměrem budou vyměněny za 3f jističe 25A a byty budou nově napojeny kabely 4Bx10 CYKY. V objektu bude zřízeno nouzové osvětlení, které bude napájeno ze stávajícího rozvaděče.

V každém patře na společné chodbě bude z páteřního plynovodu vyvedena odbočka, na které budou umístěny fakturační plynoměry. Od každého plynoměru bude vedeno potrubí k závěsnému kondenzačnímu plynovému kotli s průtokovým ohřevem TV o jm. výkonu 23,2kW, které budou umístěny v jednotlivých bytech. Rozvod plynu bude proveden z měděného potrubí. Závěsné plynové kotle budou v provedení odkouření TURBO (spotřebič typu C), kdy odvod spalín a přívod spalovacího vzduchu bude vyveden do stávajících komínových průduchů, které budou vyvložkovány plastovou vložkou určenou pro kondenzační provoz, nebo přímo nad střechu objektu. V rámci stavebních úprav dojde k doplnění prostupu do plechové krytiny pro vedení odkouření nového plynového kondenzačního kotle.

Dále budou v prostorách nových bytů provedeny nové rozvody vody, kanalizace, elektro, plynu a topení.

Dispozice nových bytů ve 2.N.P.:

Bytová jednotka 2+kk 42,06m²: chodba, obytná místnost s kuchyňským koutem, obytná místnost, koupelna s WC.

Bytová jednotka 1+kk 65,67m²: chodba/kuchyňský kout, koupelna s WC, hala, obytná místnost.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. **Stavba** bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení, kterou zpracoval Ing. Filip Kňákal (ČKAIT-0501163). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
2. **Zařízení staveniště** bude na pozemku parc. č. 289 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa v objektu č.p. 169, který je ve vlastnictví žadatele.
3. Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi inženýrské sítě v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, **ID DS:** bkfb3p, **e-podatelna:** podatelna@mucl.cz, **e-mail:** prochazkova@mucl.cz

4. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní nebo nadzemní vedení inženýrských sítí, budou dodržena a respektována ochranná pásma těchto sítí, aby nedošlo k jejich poškození.
5. V okolí stavby musí být udržována čistota a pořádek, jakož i zajištěna bezpečnost dopravy na přilehlých komunikacích.
6. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7. Při stavbě budou dodrženy technické požadavky na stavby a technické podmínky požární ochrany staveb. Přihlíženo bude k příslušným technickým normám.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek STAVBA POVOLENA. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a umístěn na místě stavby do doby jejího dokončení.
9. Na místě stavby bude veden řádný stavební deník dle stavebního zákona.
10. Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
11. Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Odpady vzniklé v rámci stavby budou předány pouze osobě oprávněné k převzetí těchto odpadů. *Dle ustanovení § 93a zákona o odpadech po provedení změny dokončené stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byla změna dokončené stavby provedena, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.*
12. Při provádění stavby budou dodržována taková opatření, aby se v maximální možné míře zabránilo prašnosti a hlučnosti. Případně budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné prašnosti a hlučnosti zabrání.
13. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Stavebník seznámí zhotovitele stavby s podmínkami tohoto rozhodnutí před zahájením stavby. Zhotovitel stavby je povinen seznámit se a respektovat podmínky tohoto rozhodnutí. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen oprávněné osoby. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo dalším opatřením stavebního úřadu. Zhotovitel stavby bude oznámen stavebnímu úřadu současně s termínem zahájení stavby.
14. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a rovněž, podle ustanovení § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona, především zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie; podle ustanovení § 160 odst. 2 písm. f) stavebního zákona ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby stanovené v podmínkách povolení za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelná: podatelna@mucl.cz, e-mail: prochazkova@mucl.cz

15. Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
- dokončení bouracích prací
 - závěrečná kontrolní prohlídka – po dokončení stavebního záměru
- Ukončení těchto etap stavby oznámí stavebník písemně stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Stavební úřad současně uvědomuje dle § 293 stavebního zákona vlastníky staveb a pozemků o vstupech za účelem provádění kontrolních prohlídek stavby.
16. V objektu budou osazeny přenosné práškové hasicí přístroje: 1x PHP 21 A na každém schodišti a 1x PHP 21 A na chodbě u hlavního domovního RH rozvaděče.
- Každá bytová jednotka (i stávající) bude vybavena autonomním hlásičem kouře, který bude umístěn na chodbě ve směru k východu. Hlásiče budou také osazeny na chodbách v nejvyšším místě nad společným schodištěm a v průchodu na náměstí T.G.M.
17. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 30.04.2025 zn. 001162556150.
18. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu – úseku památkové péče zn. MUCL/17442/2025/SÚ/MATJ ze dne 28.04.2025:
- Barevnost nových protipožárních dveří pro elektrorozvaděče bude odsouhlasena orgány státní památkové péče.
 - Distanční rámeček zasklení dveří výplně do provozovny bude v barevnosti dveří výplně.
19. Po úplném dokončení stavby podá stavebník v souladu s ustanovením § 230 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí. Žádost bude podána prostřednictvím portálu stavebníka. K žádosti o kolaudační rozhodnutí bude doloženo mimo jiné: dokumentace skutečného provedení (pouze v případě, že došlo ke změnám), předávací protokol event. prohlášení dodavatele o provedení stavby, revize na nové vnitřní rozvody, závazná stanoviska dotčených orgánů, doklady o likvidaci odpadů ze stavby, stavební deník a certifikáty na použité materiály.
20. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Odůvodnění:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad obdržel dne 13. května 2025 žádost města Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, které zastupuje Jiří Bárta, IČO 05210127, Manušice 51, Česká Lípa, 471 11 Horní Libchava u České Lípy o povolení stavby: stavební úpravy objektu k bydlení T. G. Masaryka č.p. 169, Česká Lípa (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 289 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa za účelem změny užívání kanceláře na bytové jednotky. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

K žádosti byly stavebnímu úřadu doloženy zejména tyto podklady:

- projektová dokumentace, včetně požárně bezpečnostního řešení stavby
- závazné stanovisko – souhlasné jednotné environmentální stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí ze dne 28.04.2025 zn. MUCL/16643/2025/OŽP/PROI

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prochazkova@mucl.cz

3. závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územního pracoviště Česká Lípa ze dne 02.04.2025 č.j. KHSLB 07490/2025
4. koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územního odboru Česká Lípa ze dne 28.04.2025 č.j. HSLI-1094-3/ČL-2025
5. závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu – úseku památkové péče ze dne 28.04.2025 zn. MUCL/17442/2025/SÚ/MATJ
6. vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 30.04.2025 zn. 001162556150.

Před oznámením zahájení řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn a dále zda mohou být přímo dotčena jiná věcná práva k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena jiná věcná práva k sousednímu pozemku nebo stavbě. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 182 stavebního zákona.

V tomto případě je účastníkem řízení dle § 182 písm. a) stavebník město Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, které zastupuje Jiří Bárta, IČO 05210127, Manušice 51, Česká Lípa, 471 11 Horní Libchava u České Lípy, dle § 182 písm. b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn město Česká Lípa, zastoupené odborem technickým MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, dle § 182 písm. d) Mgr. Milan Baier, PhDr., IDDS: xziq2jq, trvalý pobyt: Náhorní č.p. 102, 250 66 Zdiby, ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2. Dle posouzení stavebního úřadu nebudou záměrem přímo dotčena práva dalších účastníků řízení.

Dotčeným orgánem je v tomto řízení Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad – úsek památkové péče, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa.

Stavební úřad vyrozuměl dne 26. května 2025 o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad v průběhu řízení posoudil záměr z hledisek uvedených § 193 stavebního zákona, projednal jej s účastníky řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv účastníků vedeného řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Dokumentace k povolení záměru splňuje obecné technické požadavky na stavby.

Provedení stavby splňuje požadavky veřejných zájmů především na úseku životního prostředí a ochrany zdraví a života a odpovídá obecným technickým požadavkům stanoveným vyhl. č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu řízení nebyly uplatněny návrhy ani námitky účastníků řízení. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů k předmětné stavbě jsou

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prochazkova@mucl.cz

kladná, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů v něm uvedených. Projednávaná stavba je v souladu s platným územním plánem Česká Lípa.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelná: podatelna@mucl.cz, e-mail: prochazkova@mucl.cz

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jana Procházková
referent obecního stavebního úřadu

Obdrží:

Účastníci řízení

(datovou schránkou)

město Česká Lípa, IDDS: bkfbe3p

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

zastupuje Jiří Bárta, IDDS: 8iyp4kw

místo podnikání: Manušice č.p. 51, Česká Lípa, 471 11 Horní Libchava u České Lípy

Mgr. Milan Baier, PhDr., IDDS: xziq2jq

trvalý pobyt: Náhorní č.p. 102, 250 66 Zdiby

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

(interní poštou)

město Česká Lípa, zastoupené odborem technickým MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Hl. projektant:

(datovou schránkou)

Ing. Filip Kňákal, IDDS: c2qp8e9

místo podnikání: Nový Oldřichov č.p. 35, 471 13 Nový Oldřichov

Dotčené orgány:

(datovou schránkou)

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, IDDS: hv4aivj

sídlo: Karla Poláčka č.p. 3152, 470 01 Česká Lípa 1

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, IDDS: nfeai4j

sídlo: 5. května č.p. 813, 470 01 Česká Lípa

(interní poštou)

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Městský úřad Česká Lípa, Stavební úřad - úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, **ID DS:** bkfbe3p, **e-podatelna:** podatelna@mucl.cz, **e-mail:** prochazkova@mucl.cz