

Spis. zn.: MUCL/42330/2025

Č. j.: MUCL/145802/2025

Počet listů: 4

Počet příloh/počet listů příloh: 2

Vyřizuje: Bc. Šárka Litresitsová

Telefon: 487 881 192

Datum: 03.11.2025



celivp25v00xhl

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Stavba veřejné infrastruktury – lokalita Stará Lípa**“, zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), uveřejněnou ve věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2025-056179 a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P25V00000111, zadavatel v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona, na základě dotazů dodavatele, provádí níže uvedené změny a vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

SO 02 Dešťová kanalizace. Ve výkresech jsou v RN 2 a RN3 uvedeny podélné převázky HEB 360 a HEB 200 a rozpěry trubky 159/16. Ve výkazu výměr jsou započítané pouze převázky HEB 200. Prosím o prověření tonáže položky na montáž i dodávku převázek a kleštín.

Odpověď č. 1:

Zadavatel upravil v objektu SO 02 položky č. 90 - „Montáž ocelových kleštín nebo převázek hradicích stěn z terénu“ a č. 91 - „Ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200“ a přidal položku č. 125 - „Ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 360“. Výpočet statika byl zpracován do výkresové a textové části již při v době zpracování zadávací dokumentace, jen se nepromítl se do výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

SO 02 Dešťová kanalizace. Pol. č. 108 Montáž bednění stěn z hrubých fošen.....27,818 m². Následuje položka č. 109 řezivo stavební fošny prismované.....28,653 m³. Zdá se, že přepočet

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

z metů čtverečných a metry krychlové není správný. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď č. 2:

Zadavatel upravil přepočít řeziva u položky č. 109 na 1, 719 m³.

Dotaz č. 3:

SO 01 Splašková kanalizace. Pol.č. 46 Zřízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových dílců, vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí ...20 kusů. V Technické zprávě je uvedeno, že: prefabrikovaná šachtová dna budou u objektů pod úseky se sklonem větším než 5 % obložena čedičovým obkladem (kyneta a berma). Toto se týká asi poloviny šachet na stoce. Žádáme zadavatele, aby vyspecifikoval, o které šachty se jedná a použil pro ně samostatnou položku, protože dna s čedičovým obkladem jsou výrazně dražší.

Odpověď č. 3:

Zadavatel upravil objektu SO 01 počet u položky č. 46 - „Zřízení kanalizačních šachty DN 1000 z betonových dílců, vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí“ na 11 kusů a nově vytvořil položku č. 92 - „Zřízení kanalizačních šachty DN 1000 z betonových dílců, vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí“ v počtu 9 kusů.

Dotaz č. 4:

SO 01 Splašková kanalizace. Pol.č. 46 Zřízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových dílců, vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí ...20 kusů. V podkladech se nachází příloha D.2.3 Výkres kan. šachty DN 1000 v nízké sestavě. Tato šachta je navržena s poklopem DN 800 mm. Vzhledem k tomu, že se v soupisu prací nenachází položka dodání poklopu DN 800, projekt nepředpokládá provedení šachet v nízké sestavě. Pokud ano, žádáme vyspecifikovat, kterých šachet by se to týkalo a doplnit pro tyto šachty jako samostatnou položku.

Odpověď č. 4:

V rámci splaškové kanalizace se realizace šachet v nízké sestavě nepředpokládá. Ve výkresu PD je šachta v nízké sestavě uvedena jen jako vzorové řešení pro případné atypické řešení.

Dotaz č. 5:

SO 02 Dešťová kanalizace. Pol.č.114 Montáž koncových klapek nerezových na kolmou stěnu DN 200 1Kus (zpětná klapka v RN 1). Následuje položka č. 115 Klapka koncová nerezová DN 200. Ve výkrese Dešťové nádrže RN 1 se tato armatura nenachází. Žádáme o podrobnější popis této klapky.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Odpověď č. 5:

Podrobnější popis klapky a její umístění je uveden v příloze č. 2 tohoto dokumentu. Zadavatel nahrazuje výkres č. 300 D.1.g.1_Výkres retenční nádrže RN1 (uvedený v příloze č. 2b ZD) novým aktualizovaným výkresem.

Dotaz č. 6:

SO 02 Dešťová kanalizace. V soupisu prací chybí zkoušky vodotěsnosti dešťových nádrží. Prosíme o doplnění.

Odpověď č. 6:

Účastník zkoušky vodotěsnosti ocení v rámci ostatních a vedlejších nákladů VRN č. 14 - „Revize, zkoušky, měření“ dle SOD čl. 2, odst. 2.5.7., kde jsou mj. uvedeny i ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle technických norem a právních předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

Dotaz č. 7:

SO 06 Sadové úpravy pol. č. 26 Listnaté stromy alejové VK Zb 14/16 – 16 kusů. Rostlinný materiál – velikost a kvalita dle PD. V PD je vyspecifikováno celkem 6 druhů stromů v celkovém počtu 15 kusů. Tyto stromy jsou v soupisu prací sečteny do jediné položky (č.26) bez ohledu na druh, ovšem v celkovém množství 16 kusů. Vzhledem k tomu, že se jedná o různé druhy stromů za různé ceny, není možné určit cenu za požadovaný šestnáctý strom. Žádáme o vysvětlení a z důvodu přehlednosti upravit položky v soupisu prací podle jednotlivých druhů stromů.

Odpověď č. 7:

Zadavatel upřesňuje, že počet stromů je dle projektové dokumentace v celkovém počtu 15 kusů, jejichž specifikace je uvedena například v technické zprávě a v situaci sadových úprav (příloha č. 2b zadávací dokumentace). V opraveném soupise stavebních prací, dodávek a služeb veřejné infrastruktury Stará Lípa (nabídková cena A), který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu, jsou nově uvedeny samostatné položky pro ocenění jednotlivých druhů stromů (objekt SO 06 položky č. 49,50,51 a 52).

Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Přílohy uveřejněné na profilu zadavatele:

Příloha č. 1a – Opravený II Soupis stavebních prací, dodávek a služeb veřejné infrastruktury Stará Lípa (nabídková cena A)

Příloha č. 2 – Opravený výkres č. 300 D.1.g.1_Výkres retenční nádrže RN1

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p