

Váš dopis zn.: -----
Ze dne: 06.11.2025
Naše zn.: POH/47867/2025-2/032400

Vyřizuje: Ing. Markéta Kerekaničová
Tel.: 416 707 833
Mobil:
E-mail: kerekanicova@poh.cz

Datum: 26.11.2025

Město Česká Lípa
Martin Ezr
náměstí T. G. Masaryka 1/1
470 36 Česká Lípa

bkf3p

Koupaliště Dubice - zásuvkový rozvod NN pro stanoviště karavanů, p. p. č. 314, k. ú. Dubice u České Lípy

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 6. listopadu 2025, Vám po jejím doplnění ze dne 18. listopadu 2025 sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Vláda ČR schválila usnesením č. j. 30 ze dne 19. ledna 2022 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR, http://povis.cz/pdf/pzpr_2021/PpZPR_Labe.pdf), který byl vydán opatřením obecné povahy (OOP) č. j. MZP/2022/610/172 ze dne 27. ledna 2022.

Záměr se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem OHL_17 – Česká Lípa (úsek OHL_17_01 – Horní Police - Brenná). Výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny na adrese <https://cds.mzp.cz/>.

Dle uvedených výstupů se záměr nachází v území se zbytkovým až středním povodňovým ohrožením a dle našeho pohledu není stavba přípojek pro karavanová stání v rozporu s cíli uvedenými v PpZPR a OOP.

III. Stanovisko správce povodí

Záměr se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Ploučnice a Robečský potok, mimo vymezenou aktivní zónu a je zaplavován při průtoku Q_{20} v Ploučnici a Q_{100} v Robečském potoce. Při průtoku Q_{100} na Robečském potoce i Q_{100} v Ploučnici dosahuje hladina vody v místě nových zásuvkových stojanů výškové úrovně cca 243,35 m n. m. s hloubkou vody až cca 0,5 m.

Rozsah stanovených záplavových území je veřejně přístupný na adrese <https://www.voda.gov.cz/>.

Na základě výše uvedeného je třeba dodržet následující podmínky:

1. Během výstavby ani užíváním díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Ve stanoveném záplavovém území vodních toků Ploučnice a Robečský potok nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
3. Budou splněna ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (dále jen vyhláška MMR), v platném znění, zejména, že technické zařízení musí být v souladu s § 28 odst. 1 písm. c) vyhlášky MMR navrženo a provedeno se zvýšenou odolností proti možným účinkům vody a ledu při povodni.
4. Ve stanoveném záplavovém území nebude trvale navyšována úroveň terénu.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz
web www.poh.cz

IČO 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB, a.s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

5. Pro provoz areálu bude dle TNV 75 2931 vypracován povodňový plán (případně aktualizován stávající), který bude předložen k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, odboru VR. Následně bude povodňový plán předložen příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. Povodňový plán bude obsahovat i postup odklizení kontejnerů mimo záplavové území v případě povodně.

Nad rámec žádosti upozorňujeme, že likvidace splaškových vod z karavanů musí být řešena v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona.

Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou Y = 728373, X = 979278.

IV. Vyjádření Povodí Ohře, státního podniku

1. Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa (Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa, Ing. Kateřina Sedláčková, tel.: 487 882 878, 607 513 845, e-mail: sedlackova@poh.cz).
2. Koryto vodního toku Robečský potok nebude znečištěno stavebním materiálem. Případné napadávky ze stavební činnosti budou z koryta vodního toku neprodleně odstraněny.
3. Stavebními pracemi nedojde k narušení koryta vodního toku ani jeho opevnění. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno provozu Česká Lípa (kontakt viz výše) a koryto vodního toku včetně opevnění bude neprodleně uvedeno do náležitého stavu na náklady investora stavby.
4. Případné zásahy do břehového porostu vodního toku včetně zajištění podmínek pro jeho odtěžení a vysazení náhradní zeleně budou projednány s Povodím Ohře, státní podnik, provozem Česká Lípa a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.
5. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozu Česká Lípa ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je přípojka NN pro karavanová stání v areálu koupaliště Dubice, včetně vybudování příslušných zásuvkových rozvodů – celkem osmi stojanů s dvojicí jednofázových zásuvek pro karavany a jednoho zásuvkového stojanu určeného pro stany. Celková délka trasy vedení je cca 300 m. Trasa vedení se nachází v nejbližší vzdálenosti cca 6 m od koryta vodního toku Robečský potok (IDVT 10100195, vodní tok v naší správě). Záměr se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Ploučnice a vodního toku Robečský potok. Stavbou dotčené pozemky nejsou v majetku státu s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik. Dle sdělení žadatele je areál koupaliště Dubice napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou ČOV.

Pozemky dotčené stavbou: p. p. č. 319, 320/1, 308/1, 314 v k. ú. Dubice u České Lípy.

Podklady ke stanovisku: PD – Koupaliště Dubice - zásuvkový rozvod NN pro stanoviště karavanů (Elektroservis Liberec, spol. s r. o., 11/2025).

Investor: Město Česká Lípa.

ČHP: 1-14-03-0620, 1-14-03-0810. Vodní útvary povrchových vod: OHL_1020 - „Ploučnice od toku Svitávka po Robečský potok“, OHL_1100 - „Robečský potok od toku Bobří potok po ústí do Ploučnice“. Vodní útvar podzemních vod: 46500 - „Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice“.

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

POh, s. p., provoz Česká Lípa
242 8014 -728373, -979278