

Připojení zemníčího drátu na
přivařenou svorku (vnitřní
okraj sloupu)

Propojení svorkou nebo
přivařenín na obvodový
zemníčí drát

Skladba dlažba

- Betonová dlažba, rovné hrany, tl. 60 mm, 200 x 200 odstín čt
- Kladelcí vrstva, drcené kamenivo 4-8 mm, tl. 40 mm
- Nosná vrstva, štěrkodrt' 0-32 mm, tl. 150 mm
- Roznášecí vrstva, drcené kamenivo 0-63 mm, tl. 170 mm
- Zhutnělá a vytvarovaná stávající zemina

140

810

700

2180

POZNÁMKY

V zájmovém území se nachází podzemní vedení inženýrských sítí. Před zahájením zemních prací musí být provedeno přesné vytyčení těchto vedení.

Všechny použité materiály musí odpovídat českým normám, normám EU, technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům.

Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty a jednotlivými profesemi. Případný nesoulad výkresových dokumentací je nutné konzultovat s architektem.

Rozměry je nutné ověřit na stavbě, případné změny musí být odsouhlaseny architektem a investorem. Před výrobou prvků je nutné ověřit veškeré rozměry stavebních konstrukcí.

Tyčové prvky jsou z oceli S235, pozinkované, RAL : 9005

Viditelné ocelové prvky pozinkované, RAL : 9005

Konstrukční spoje prvků dle technologických postupů zhotovitelské firmy

bpv ±0.000= 276,81 m.n.m		U/U STUDIO	
		Kamenická 673/5, Praha 7	
		+420 724 819 859	
		info@uustudio.cz	
		investor	
		Městský úřad Česká Lípa	
		nám. TGM č.p. 1	
		470 36 Česká Lípa	
stupeň	projekt		
DSP	Skatepark v ul. Purkyňova, Česká Lípa		
část	název výkresu		
D1.2	SO.08 - Řez		
revize	vypracoval		
A	Ing. arch. Jiří Kotal		
číslo výkresu	formát	měřítko	datum
D.1.2 - B.8.3.	A3		3/2026