

Město Česká Lípa
městský úřad
odbor rozvoje, majetku a investic
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: ev. č. 94538/2016
MUCL/83012/2016

Vyřizuje: Ing. Jana Försterová

Telefon: 487 881 147

Počet listů dokumentu: 2

Počet příloh/počet listů příloh: 0

Datum 4. 11. 2016

Dodatečné informace č. 2

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „**Modernizace odborných učeben ve vybraných základních školách – projektové dokumentace**“ zadávanou dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2/2015 o zadávání veřejných zakázek v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek v programovém období 2014-2020, zahájené na základě Výzvy k podání nabídky č. j. MUCL/78225/2016 ze dne 20. října 2016 (dále jen výzva) uveřejněné na <https://zakazky.mucl.cz/> zadavatel odpovídá na dotazy uchazečů:

Dotaz č. 1:

ZŠ 28. října - kde se nachází stávající učebna chemie 1.NP II. stupně ZŠ (místnost č. 147 a 148) – na půdorysu 1.NP prostory 1.NP se prostory č. 147 a 148 nevyskytují (viz přiložené dispozice budovy) ani v legendách místností?

Odpověď č. 1:

Čísla 147 a 148 označují čísla vstupních dveří do místností č. 113 a č. 114 dle legendy místností v 1.NP II. stupně v pravém křídle budovy prostory stávající učebny chemie.

Dotaz č. 2

ZŠ Šluknovská – je možno dodat výsek dispozice 2.NP vstupního objektu s konferenčním sálem, kde má být nová jazyková učebna?

Odpověď č. 2:

Bude možné dodat vybranému projektantovi v digitální podobě nebo kopie původních výkresů pro stavební povolení.

Dotaz č. 3

ZŠ Školní – od volné plochy před vstupem do šaten, kde bude navržen bezbariérový vstup do objektu, bude k dispozici situace s výškovým zaměřením nebo si zaměření zajistí projektant? Jsou v této ploše známy stávající podzemní inženýrské sítě? (kolize s návrhem základu vstupní rampy)

Odpověď č. 3:

- výškopis zpevněné plochy nemáme k dispozici – zaměření si zajistí projektant
 - nejsou známy podzemní inženýrské sítě v místě bezbariérového vstupu. Vstupní ocelová rampa bude uložena na ocelových plotnách na zpevněné ploše.
-

Dotaz č. 4

ZŠ Školní a ZŠ 28. října – od dispozice objektu, kde má být navržena výtahová kabina, bude k dispozici výkres skladby nosné konstrukce (pro možnost vytvoření prostupu pro výtahovou šachtu)?

Odpověď č. 4:

- ZŠ Školní – máme k dispozici stavební výkresy, profese včetně statiky (pro původní stavební povolení) ve spisovně stavebního úřadu.
 - ZŠ 28. října – máme k dispozici pouze stavební výkresy (pro stavební povolení na stavební úpravy – statické zabezpečení) ve spisovně stavebního úřadu.
-

Dotaz č. 5

Platí pro všechny školy:

a) pro zpracování projektu bude k dispozici požární zpráva z původní projektové dokumentace nebo případné změny na objekt?

Pokud ne, budou k dispozici výkresy a technická zpráva z původního projektu (materiálové řešení) + další doklady pro nutnost nového zpracování požární zprávy dle současných požárních předpisů?

Co v případě, že nová požární zpráva vyvolá změny též v současném požárním zabezpečení (požární úseky, požární dveře apod.) a bez jejich provedení HZS (p.Krejča) nevydá souhlas s dokumentací?

Budou tyto „vyvolané“ úpravy nad rámec zadání zahrnuty do dokumentace nebo v jejím dodatku?

b) větrání modernizovaných učeben – v zadání je požadavek na větrání učeben pouze u několika učeben (ne všeobecně – viz bod zadání). Leč KHS v případě modernizovaných učeben s výměnou okenních otvorů vyžaduje dle současných předpisů povinné větrání

(s čidly na CO₂) – z důvodu souhlasného stanoviska KHS k projektu je nutné větrání ve všech upravovaných učebnách nebo trváte na návrhu větrání dle bodu zadání?

c) Jsou nějaké podklady o stávajícím rozvodu elektro v učebnách (samostatné okruhy s rozvaděči nebo společně pro více tříd) + napojení laboratorních stolů (požadavky na stůl pedagoga i žáků).

Odpověď č. 5:

k části a)

- požární zprávu u ZŠ Šluknovská – nemáme k dispozici, u ZŠ Školní – máme u PD pro stavební povolení, u ZŠ Antonína Sovy - máme (pro SP stavební úpravy – zateplení) a pro ZŠ 28. května – máme (pro SP stavební úpravy – zateplení),
- z podkladů pro zhotovitele projektové dokumentace bude patrný konstrukční systém budovy včetně použitých materiálů,
- modernizace odborných učeben včetně řešení výtahu pro osoby pro běžný provoz nebude mít vliv na stávající požární úseky včetně únikových cest,
- žádné vyvolané úpravy se nepředpokládají, které by mohly být nad rámec zadání.

k části b)

- větrání v odborných učebnách s výměnou oken budou osazena čidla na měření CO₂ včetně řešení větrání dle současných požadavků.

k části c)

- podklady k elektroinstalaci nemáme (kromě ZŠ Školní) – v upravovaných učebnách uvažujeme s novými rozvody (ke stolům žáků i pedagoga), které budou napojeny na stávající rozvody.

Odpovědi na dotazy se nepromítnou do požadavků na zpracování jednotlivých projektových dokumentací (upřesňují poskytnuté podklady) **zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, ta i nadále končí dne 10. 11. 2016 ve 12:00 h.**

Tyto dodatečné informace zadavatel také uveřejní na profilu zadavatele <https://zakazky.mucl.cz> u zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Za správnost:

Mgr. Jolana Nebřenská v.r.
vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic

Ing. Jana Försterová
referent veřejných zakázek

v.z. Martina Hofmanová v.r.