



Motor vypněte dle Technického návodu č. 1100-0105 a zajistěte jej proti neoprávněnému uvedení do provozu.

Údržbové práce		Interval vždy po	
		10.000 provoz. hod.	30.000 provoz. hod.
10	Kroužkové kluzné těsnění - výměna.	■	
30	Údržbu čerpadla chladicí vody s elektromotorem je třeba zadávat autorizované odborné dílně.		■