



Intervaly nezávislé na počtu provozních hodin			
Inspekční práce	Číslo / odstavec	Interval	Poznámka
Denní chod inspekci	I 9003 0	denně	Denně prováděné optické prohlídky agregátu.
Provozní deník	---	denně	Denně evidence provozních dat.
Filtr pro nasávání vzduchu - Motor	IW 8072 A0	denně	Kontrola zobrazování podtlaku
Kontrola zapalovacího napětí/ Zapalovací svíčka	IW 0309 M0	týdně < 250 ph	Jako ukazatel skutečné životnosti zapalovacích svíček slouží výsledek týdně prováděných kontrol zapalovacího napětí.
Mazivo	IW 0100 M2 TA 1000-0099A TA 1000-0099B TA 1000-0099C	poprvé po 150 ph	Rozhodující pro skutečné lhůty výměny oleje jsou výsledky analýz mazacího oleje.
Baterie	TA 1000-0050	1 krát měsíčně	Kontrola stavu kyseliny Kontrola pevného usazení svorek pólů.
Vzduchový filtr v ovládací skříni	---	1 krát měsíčně	Vzduchový filtr zkontrolujeme z hlediska nečistot, příp. jej vyčistíme nebo vyměníme za nový.
Chladicí voda	TA 1000-0200 TA 1000-0201 TA 1000-0204	1 krát ročně	Kontrola koncentrace
	W 8080 A0	30000 ph po dokončení revizních prací	Výměna chladicí vody
Baterie-DIANE	---	každé 2 roky	vyměnit za novou
Baterie-Dobíjecí zařízení baterie	---	každé 5 roky	vyměnit za novou



Řádná údržba podle plánu údržby je předpokladem uznání záručních nároků.



Po "Velké revizi" se prováděné údržbové práce opakují každých 60000 hodin provozu.



Ukazatel interv	Ukazatel intervalu = hodiny provozu/1000		ZK = spolu s demontáží hlav válců																					
	Údržbové práce/ inspekční práce	Číslo	Hodiny provozu																					
			< 100	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	
-	Údržba po prvním uvedení do provozu	W 1000 2	<input type="checkbox"/>																					
2	Vůle ventilů	W 0400 M0			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2	Zapalovací zařízení	W 0303 M0			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2	Inspekce	I 0103 0			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2	Odvzdušnění prostoru	W 8027 M0			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2/30	Regulační tyče/Škrťací klapka/ Stavěcí přístroj	W 0201 M2			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2/30/ 60	Trasa regulace tlaku plynu	W 8045 A0			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
6	Startér	W 8032 M6						<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			
10	Turbokompresor	W 0900 M0											<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>	
10/30	Směšovač plynu	W 0700 M2											<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>	
10/30	Čerpadlo chlazení	W 0203 A6											<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>	
20	Tlumič vibrací	W 0601 M0																					<input type="checkbox"/>	
20	Ovládací skříň Jenbacher	W 8031 A0																					<input type="checkbox"/>	
30	Píst/Chlazení pístů	W 8047 M0																						
30	Ojnice/Ojnicová ložiska	W 8048 M0																						
30	Vložka válce/Stěrací kroužek	W 8049 M0																						
30	Hlavní ložisko klikové hřídele	W 8050 M2																						
ZK 30	Vačková hřídel/Řídící Prvky	W 8052 M0																						
60	Olejové čerpadlo	W 8046 M0																						
60	Deskový tepelný výměník	W 8043 A0																						
60	Revize	W 2100 M0																						
ZK	Sběrné výfukové potrubí/Izolace	W 8051 M0																						
-	Výměna hlav válců	W 8053 M0	případě potřeby																					
-	Generátor	W 8030 A0					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
-	Elastomerové části	W 8033 2											<input type="checkbox"/>											



Dbejte na to, že vyplněním protokolu údržby se stvrzuje řádné provedení údržbových prací.



Ukazatel interv	Ukazatel intervalu = hodiny provozu/1000		ZK = spolu s demontáží hlav válců																			
	Údržbové práce/ inspekční práce	Číslo	Hodiny provozu																			
			21000	22000	23000	24000	25000	26000	27000	28000	29000	30000	31000	32000	33000	34000	35000	36000	37000	38000	39000	40000
2	Vůle ventilů	W 0400 M0		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
2	Zapalovací zařízení	W 0303 M0		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
2	Inspekce	I 0103 0		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
2	Odvzdušnění prostoru	W 8027 M0		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
2/30	Regulační tyče/Škrticí klapka/Stavěcí přístroj	W 0201 M2		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
2/30/ 60	Trasa regulace tlaku plynu	W 8045 A0		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
6	Startér	W 8032 M6				■						■						■				
10	Turbokompresor	W 0900 M0										■										■
10/30	Směšovač plynu	W 0700 M2										■										■
10/30	Čerpadlo chlazení	W 0203 A6										■										■
20	Tlumič vibrací	W 0601 M0																				■
20	Ovládací skříň Jenbacher	W 8031 A0																				■
30	Píst/Chlazení pístů	W 8047 M0										■										
30	Ojnice/Ojnicová ložiska	W 8048 M0										■										
30	Vložka válce/Stěrací kroužek	W 8049 M0										■										
30	Hlavní ložisko klikové hřídele	W 8050 M2										■										
ZK 30	Vačková hřídel/Rídící Prvky	W 8052 M0										■										
60	Olejové čerpadlo	W 8046 M0																				
60	Deskový tepelný výměník	W 8043 A0																				
60	Revize	W 2100 M0																				
ZK	Sběrné výfukové potrubí/Izolace	W 8051 M0																				
-	Výměna hlav válců	W 8053 M0	případě potřeby																			
-	Generátor	W 8030 A0				■				■		■		■				■				■
-	Elastomerové části	W 8033 2										■										



Dbejte na to, že vyplněním protokolu údržby se stvrzuje řádné provedení údržbových prací.



Dbejte na to, že vyplněním protokolu údržby se stvrzuje řádné provedení údržbových prací.

