



Motor vypněte dle Technického návodu č. 1100-0105 a zajistěte jej proti neoprávněnému uvedení do provozu.

1. Upozornění:

Revizi musí provádět buď firma GE Jenbacher nebo jí autorizovaná odborná dílna. Prosíme o včasné navázání kontaktu, abychom mohli zajistit provedení prací v požadovaném termínu.

Dále bychom rádi upozornili na možnost využití výměnného motoru jako alternativy k velké revizi.

2. Prováděné servisní práce:

2.1 Demontáž vačkového hřídele a pohonu kol, kontrola, v případě potřeby výměna.

2.2 Demontáž klikové hřídele, kontrola, případně oprava.

2.3 Kontrola klikové skříně, případně oprava.



Po ukončení revizních prací je nutno motor uvést do provozu dle Technického návodu 1400-0100 „Předpis pro zaběhnutí motoru soustrojí GE Jenbacher“! V žádném případě jej nelze ihned zatížit!