



Motor vypněte dle Technického návodu č. 1100-0105 a zajistěte jej proti neoprávněnému uvedení do provozu.

Části elastomeru zastarávají a křehnou také u motorů, které nejsou v provozu. Jejich životnost proto nezávisí pouze na době chodu agregátu, teplotě chladicí vody, tlaku chladicí vody, atd. V případě nedosažení těchto provozních dob doporučujeme z preventivních důvodů provést výměnu těchto částí elastomerů po max. 5 letech.

Výměna elastomerových dílů za nové	každých			
	10000 Ph	20000 Ph	30000 Ph	60000 Ph
Všechny O kroužky: nástavba turbodmychadla	■			
Všechny O kroužky: potrubí chladicí kapaliny, olejová potrubí, olejové čerpadlo, olejový chladič		■		
Všechny hadice: olejová potrubí, předmazání, domazání, odvodušnění, sledování protitlaku výfukových plynů, odvodušnění klikové skříňe		■		
Spojka: lamely spojky		■		
Všechny pryžové tlumiče: sací potrubí, směšovač, kabelové rozvody, zapalování, rozvaděče soustrojí, atd.		■		
Všechny O kroužky: pouzdro válců, kliková skříň, hlava válce, chladicí trysky pístů		■ *)	■	
Uložení motoru/generátoru: pryžová kolejnice			■ **)	■
Kotvicí šrouby: O kroužky				■
Deskový tepelný výměník: pryžová těsnění			■ ***)	■

*) pouze u bioplyny, Skládk, zvláštní plyny, teplota chladicí vody motoru >95 °C

**) zkontrolovat a případně vyměnit

***) pouze u teplota chladicí vody motoru >95 °C