



Motor odstavte podle Technického návodu č. 1100-0105 a chraňte před neoprávněným uvedením do provozu.

1. Poznámka:

Po prvním uvedení do provozu je před dosažením 100 provozních hodin třeba provést následující jednorázové údržbové práce.

2. Údržbové práce:

2.1 Vůle ventilu/hlava válce:

W 0400 M0

Na ventilu vpusti a výpusti nastavte vůli ventilu.

2.2 Kontrola zapalovacího napětí/zapalovacích svíček:

IW 0309 M0

Překontrolovat zapalovací napětí a případně nastavit elektrony na zapalovacích svíčkách.



Naměřené hodnoty zapisujte do tabulky záznamu dat **zapalovacích svíček (E 0309)**.

2.3 Plynový filtr:

W 8045 A0

Přezkoušet plynový filtr.