



Č. agregátu.:

Č. motoru.:

Údržba při PH	Hodiny provozu	Datum	Podpis	
	Počet startů		Provedl	Provozovate
< 100	PH			
	Starty			
2000	PH			
	Starty			
4000	PH			
	Starty			
6000	PH			
	Starty			
8000	PH			
	Starty			
10000	PH			
	Starty			
12000	PH			
	Starty			
14000	PH			
	Starty			
16000	PH			
	Starty			
18000	PH			
	Starty			
20000	PH			
	Starty			
22000	PH			
	Starty			
24000	PH			
	Starty			
26000	PH			
	Starty			
28000	PH			
	Starty			
30000	PH			
	Starty			



Předpokladem pro uznání nároku na záruky je řádná údržba podle údržbového plánu.

Je třeba dbát na to, aby při vyplňování protokolu o údržbě bylo řádné provedení údržbových prací potvrzeno.



Č. agregátu.:

Č. motoru.:

Údržba při PH	Hodiny provozu	Datum	Provedl	Podpis	Provozovate
	Počet startů				
32000	PH				
	Starty				
34000	PH				
	Starty				
36000	PH				
	Starty				
38000	PH				
	Starty				
40000	PH				
	Starty				
42000	PH				
	Starty				
44000	PH				
	Starty				
46000	PH				
	Starty				
48000	PH				
	Starty				
50000	PH				
	Starty				
52000	PH				
	Starty				
54000	PH				
	Starty				
56000	PH				
	Starty				
58000	PH				
	Starty				
60000	PH				
	Starty				



Předpokladem pro uznání nároku na záruky je řádná údržba podle údržbového plánu.
Je třeba dbát na to, aby při vyplňování protokolu o údržbě bylo řádné provedení údržbových prací potvrzeno.



Po "Revizi" se prováděné údržbové práce opakují každých 60000 hodin provozu.